Зала "Панайот Понделов"

Залата е в ЛОШО състояние. Обектът НЕ МОЖЕ да се ползва за провеждане на спортни прояви. Не отговаря на изискванията за присъствие с публика.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се определи „Спортна зона”;
2.Да се изготви Технически паспорт;
3.Да се отстранят течовете от покривната конструкция;
4.Да се осигури вентилация в залата;
5.Да се ремонтират санитарните възли;
6.Да се изгради тоалетна за хора с увреждания;
7.Да се назначи „Отговорник по сигурността”;
8.Необходимо е на евакуационните изходи от залата и сградата да се монтират брави тип „антипаник“ съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПБОБП;
9. Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматични превключване;
10.Да се отвори втори вход на второ ниво;
11.Да се осигури достъпна среда;
12.Да се регламентират паркоместата със съответната организация за движение – хоризонтална маркировка и др.;
13.Да се изпълнят констатациите на Комисията от Чл. 5, т. 1.