Зала "Спортен център-Люлин"

Обектът може да се ползва само за тренировъчна дейност.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се оборудва команден пункт;
2.Да се монтират камери;
3.Да се маркират противопожарните касети;
4.Да се поставят номера на редовете и седалките;
5.Има план за действие при извънредни ситуации, но трябва да се актуализира схемата съгласно Наредба І3,2377 от 15.09.2011;
6.Да се монтират брави тип „антипаник“ на евакуационните изходи от залата и сградата съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;
7.Да се провери техническата изправност на монтираните дренчерни завеси в залата и да се изготви протокол съгласно изискванията на чл.8, ал.1, т.2 и чл.22, ал.1 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
8.Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на спортната зала в съответствие с приложение 5 към чл.18, ал.2 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
9.Да се направи проверка на вътрешните пожарни кранове от лицензирани органи;
10.Да се изготви техническа експертиза;
11.Да се регламентират паркоместата необходими към сградата с цел да се създаде безопасна организация на движение;
12.Наложително е прилагане на уличната регулация за транспортен достъп до обекта на колите на „Бърза помощ“ и „ПБЗН“.