Зала ''Триадица''

Залата е в добро състояние.Може да се използва за организиране на спортни прояви-определени с „нисък риск” на обществена опасност.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се изпълнят указанията на Техническия паспорт;
2.Да се осигури /укрепи/ парапета по пътехода;
3.Необходимо е да се осъвремени Ел.табло–автоматични предпазители;
4.Вътрешните ПК да се обозначат със знак (стикер);
5.Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматични превключване - АВР;
6.Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти на територията на спортния комплекс съгласно изискванията на чл.20, т.4 от Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО.