Зала "Универсиада"

Обектът е в добро състояние, може да се ползва за провеждане на спортни прояви, като се спазват изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните препоръки:

1.Да се номерират блоковете и седалките;
2.Да се възстановят номерациите на седалките;
3.Да се замонолити ревизионен отвор на горната площадка на трибуната;
4.Да се укрепят решетките пред фасадните прозорци;
5.Пътеходите на трибуната водещи към евакуационните изходи да бъдат маркирани (осветени) по подходящ начин осигуряващ необходимата видимост в случай на осъществяване на евакуация;
6.Да се възстановят гумените лайсни по пътеходите;
7.Да се монтират обезопасителни парапети над дървените входове;
8.На входовете да се изградят съоръжения за поединично влизане – турникети;
9.Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО.