Зала за волейбол "Васил Симов"

Залата е за тренировъчна дейност, не отговаря на изискванията за присъствие на публика /старо становище**/.**

Комисията направи следните спешни препоръки:

Залата може да се ползва за тренировъчна дейност при изпълнение на:

1.Да се заключва Ел. таблото в залата / старо становище/;
2.Електроинсталацията да се положи при спазване на условията на чл.37, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО в съответствие с изискванията на чл.236, ал.2 и чл.262 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с Наредба № 3 за УЕУЕЛ.
3.Да се монтират брави тип „антипаник“ на евакуационните изходи от залата и сградата съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби) и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПБОБП.
4.Над втория евакуационен изход да се осигури аварийно евакуационно осветление съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби).
5.Да се замери аварийното евакуационно осветление с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела.
6.Да се обезопасят нишите зад трибуните;
7.Седалките да се укрепят и подменят.