"Зимен дворец на спорта"

Обектът е в незадоволително състояние и е необходимо спешно да бъдат предприети мерки за привеждане на спортното съоръжение към изискванията на Наредбата.

Комисията прави следните спешни препоръки:

1.Да се възложи конструктивно и енергийно обследване с цел изготвяне Технически паспорт на съоръжението;
2.Да се премахне обшивката на стените от „деколин", която е горима и пожароопасна;
3.Да се доокомплектоват с шлангове и струйници вътрешните пожарни кранове разположени във централното фоайе на залата съгласно изискванията на чл.22, ал.2 от Наредба № 8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
4.Да се обработи металната конструкция на покрива с негоримо покритие;
5.Да се поставят предпазни парапети на прозорците;
6.Да се установят подходите, паркоместата, организацията на движение около обекта;
7.Да се монтира евакуационно осветление над крайните евакуационни изходи - изток и юг) на сградата съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.