Национален стадион "Васил Левски" - 2016

Обектът е в добро състояние, но за спортни мероприятия в присъствие на зрители не се препоръчва да се използва до изпълнение в спешен порядък на предписанията по т. 1.
Констатираните нередности по чл. 5 да се отстранят в спешен порядък.

1. До 10 май, 2016 г. видеонаблюдението да се приведе в изправност - камерите в и около спортния обект, мониторите и пултовете за управление в командната зала;

2. Да се осъществи връзка със Столична община с цел оказване на съдействие при обозначаване със знаци на пожарните хидранти, намиращи се около територията на стадиона /5 бр. хидранта/, в съответствие с чл.18, ал.2 приложение 5 от НАРЕДБА N 8121з-647 за ПНПБЕО;

3. Съвместно със съдействието на Столичната община да се създаде организация за недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти, съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА N 8121з-647 за ПНПБЕО;

4. Да се изготви нова коректна скица с включени 4-ри броя пилони за осветление плюс колонада сектор „В”.