Плувен комплекс "Спартак"

Обектът може да се ползва за тренировъчна дейност, но за състезания с присъствие на публика следва да се изпълнят, в спешен порядък, констатациите и препоръките на Комисията. Да се спазват изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се определи „Спортна зона";
2.Състезанията да се провеждат в светлата част на деня , докато не се осигури АВР;
3.Да се изготви Технически паспорт и да се направят съответните обследвания, анализи указания и срокове за привеждането на сградата в съответствие на изискванията на чл. 169 от ЗУТ;
4.Да се ремонтира отоплителната и филтриращата инсталация към олимпийския басейн;
5.Да се извършат ремонтно-възстановителни дейности по трибуните и пътеходите;
6.Да се оборудва „командния пункт";
7. Недостатъчно брой камери в олимпийския басейн и коридорите;
8.Да бъде изградено видеонаблюдение за външния периметър;
9.Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти на територията на спортния комплекс съгласно изискванията на чл.20, т.4 от Наредба Із-8121з-647 за ПНПБЕО;
10.Необходимо е да се замери аварийното евакуационно осветление в сградата с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби), като при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела;
11.На крайните евакуационни изходи на залата за плувни състезания (капацитет над 100 седящи места) да се монтират брави тип „антипаник" съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби) и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПБОБП.