Стадион ''Г.Аспарухов''

Могат да се направят следните спешни препоръки към стадиона:

1. Всички строителни и ремонтни дейности да се извършат след изготвяне на технически паспорт и регистриране пред оторизираните органи, като се спазват предписанията препоръчани в него с изключение на обекти попадащи в обхвата на чл. 151 от ЗУТ;
2. Да се монтират турникети за поединично влизане на сектор „А” на стадиона;
3. Да се ремонтират трибуните, като се изгради нов бетонен под, монтиране на нови седалки (където е необходимо), с цел те да бъда приведени към техническите норми за този вид съоръжения - отнася се за сектор отнася се за сектор „В”/от 1 до 16 ред/;
4. Да се приведе в нормите алейното осветление на сектори „Б” и „В” на територията на стадиона;
5. Да се ограничи достъпа на граждани и местата на сектор „В”/от 1 до 16 ред/;
6. Територията на бившия сектор „А” да се обезопаси и да не се допускат лица по време на спортни мероприятия;
7. Да се създадат условия за задържаните лица;
8. Да се ремонтира спешно горен, обиколен пътеход над трибуните, както и подходите от входовете към трибуните;
9. Да се премахнат дърветата, чиято коренова система нарушава целостта на конструкцията, което е в нарушение на чл. 169 от ЗУТ;
10.Не се препоръчва използването на седящи места в сектор „В”, бл. 19, от 1 до 16- ти ред – не се продават билети;
11. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
12. Да се създаде организация за бърз демонтаж на рамената на турникетите в случай на осигуряване на безопасна евакуация при необходимост;
13. Да се изчисти от храсти и дървета / над обиколната алея на сектор „Б”- голямо дърво руши подпорната стена/;
14. Да се почисти канала за отводняване на сектор „В”.
15. Да се осигури АВР (собствено аварийно захранване), дотогава препоръчваме срещите да се играят в светлата част на денонощието.

Комисията изразява следното становище:

Въпреки, че съоръжението отговаря на по-голямата част от изискванията, посочените основни проблеми (особено рушащият се под /сектор „В”/ и околност по трибуните) са съществени и от изключително важно значение, на стадион „Георги Аспарухов” могат да се провеждат състезания с присъствие на публика с изключение на „рискови” мачове.