Хокейна пързалка "Славия"

Залата е в задоволително състояние. Обектът може да се ползва за провеждане на спортни прояви, след като се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се изготви Технически паспорт;
2.Да се отстранят течовете от покривната конструкция;
3.Необходимо е на евакуационните изходи от залата и сградата да се монтират брави тип „антипаник“ съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПБОБП;
4.Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматични превключване – АВР;
5.Състезанията да се провеждат само в светлата част от деня, до осигуряване на АВР;
6.Да се осигури видеонаблюдение.