ОЦЕНКА
НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Ползватели на спортното съоръжение са:
- ***ПФК «Локомотив»-София Анаемател***/, който стопанисва и използва трибуните на стадиона, футболното игрище, административната сградна част под сектор «А»;
- ***Спортен клуб ДФС Локомотив - София*** ", който стопанисва и използва баскетболната, волейболната зала, зала по бокс, карате, стрелбище (под сектор „В" на стадиона), и залата по джудо и лекоатлетическата писта (под сектор „А" на стадиона)
-

На съоръжението могат да **се провеждат състезания с присъствие на публика** (само **в сектор «А» и сектор «Г», бл. 4) само в светлата част на денонощието,** поради липса на осигурено двойно захранване с електричество с автоматично включване на резервно захранване (АВР). Не могат да се провеждат „рискови" мачове, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС.
Залите могат да се използват за тренировъчна дейност.
Собствениците и ползвателите на стадион „Локомотив" следва да представят на комисията окончателното заключение по отношение на извършените обследвания, конструктивни експертизи и становища.
Извършен е ремонт на хидроизолацията на покрива и в залите, но не са представени документи.

Комисията препоръчва спешно да се извърши следното:
1. Необходимо е собственикът на съоръжението да предприеме мерки за изготвяне на Технически паспорт;
2. Да се извършат необходимите обследвания и конструктивни експертизи, които да се предоставят на комисията;
3. Да се ремонтират всички инсталации (ОВ, ВиК, Ел.) за нормалното функциониране на сградите, с изключение на подменените участъци;
4. Да се укрепи оградата, разделяща трибуните от пистата (не е достатъчно здраво укрепена, при натиск лесно би могла да се разруши и това създава предпоставки за нарушения на обществения ред);
5. Да се възстанови мазилката в тунела за загрявка, успореден на съблекалните;
- Да се възстановят пътеходите при сектор «Г» и да се боядисат в сигнално жълт цвят;
- Да се поставят обозначителни табели на секторите;
- Настилката на лекоатлетическата писта е за подмяна;
- Баскетболната зала - да се провери състоянието на тавана (чрез платна на тавана е скрита носещата конструкция и състоянието на осветителните тела)
- Да се замери монтираното в спортните зали и коридори аварийното евакуационно осветление с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №1з-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО, като при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела
- В тренировъчната зала /сектор «А»/ да се осигури аварийно евакуационно осветление, съгласно изискванията на чл.55 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №1з-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО
- Да се осигури разсредоточен 2-ри евакуационен изход от залите за волейбол и баскетбол (с капацитет над 50 места);
- Вътрешните пожарни кранове в спортната зала и сградата да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с прилагането на чл.22, ал.2 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО).

- Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с приложение 5 към чл. 18, ал. 2 *НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;*
- Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти и съоръжения на разстояние по- малко от 5 м, преди и след пожарните хидранти, съгласно изискванията на чл. 20, т. 4 от Наредба № 81213-647/2015 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на спортните обекти.
- Местата за паркиране на противопожарните автомобили да бъдат обозначени със специална маркировка.

ВНИМАНИЕ: ***Ползвателите на обекта да изпратят копие от протокола на собствениците - за извършване на паспортизацията му в законовия срок.***