ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

На стадион „Славия” в частта му на сектор „А” и сектор „Г” - правостоящи, могат да се провеждат състезания с присъствие на публика само в светлата част на денонощието, поради липса на АВР (автоматично включване на резерва), съгласно изискванията на чл. 20, ал. 2 от Наредбата.Не се допуска провеждане на „рискови” мачове, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС.

Общинската комисия прави следните спешни препоръки:

1. Необходимо е фирмата изготвила Техническия паспорт да даде становище за годността на стадиона за провеждане на състезания;
2. Всички строителни дейности да се извършат след изготвяне на технически паспорт и одобряването му от оторизираните органи, като се спазват предписанията препоръчани в него;
3. За провеждане на нормални спортни мероприятия е необходимо да се изградят достатъчно на брой вътрешни и външни санитарни възли за зрителите;
4. Да се осигури двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервното захранване АВР;
5. Да се ремонтират трибуните, като се изгради нов бетонен под, монтиране на нови седалки, изграждане на разделителни огради между секторите;
6. Вътршните огради разделящи трибуните от игралното поле да бъдат изградени с необходимата височина и здравина;
7. Да се изградят аварийни изходи към игралното поле под всеки пътеход на трибуните;
8. Да се монтират съоръжения за поединично влизане на зрители, отговарящи на техническите изисквания;
9. Да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела на втория етаж на сградата под сектор «А»;
10. Да се монтира предпазен парапет над сектор «А»;
11. Да бъде изградена система за видео наблюдение с по-добри технически параметри и с възможност за управление, позволяваща по ефективното й използване по предназначение. Да се поставят допълнителни видеокамери, позволяващи наблюдение на територията около стадиона и по входовете;
12. Да се обособи помещение за съхранение на вещи и за задържани лица;
13. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с чл. 18, ал .2 и приложение 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
14. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 ш, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА Ns 8121з-647 за ПНПБЕО
15. Над всеки евакуационен изход, за евакуационни стълбища и по евакуационния път е необходимо да се осигури осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx в съгласно изискванията на чл. 55 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1з-8121 -647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела;
16. Местата за паркиране на противопожарните автомобили да бъдат обозначени със специална маркировка.