СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска" 33, телефон: 9377 369, факс 9861221, www.sofia.bg

Изх. № 2600-1139/1.01.03. 2012 г.

ДО
УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА" – I ЕТАП, ЧАСТ „АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Обновяване на парк „Борисова градина" – I етап, част „Алейно осветление" и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви даваме следните разяснения:**

Въпрос 1: В Указанията за подготовка на офертата на стр.12 е записано като забележка, че задължително се попълват приложените в документацията образци. Молим да разясните допустимо ли е образците да са на фирмени бланки, набрани в електронен вариант или е необходимо да се попълват на ръка приложените в документацията такива?

Отговор 1: Допустимо е образците да бъдат на фирмени бланки като участникът задължително трябва да възпроизведе същия текст. Документацията за участие е публикувана в електронен вариант на сайта на Столична община (www.sofia.bg).

Въпрос 2: В приложената в тръжната документация количествена сметка е цитирана позиция „Доставка на PVC гъвкава гофрирана тръба ф110/3.2мм". Молим за разяснение за каква тръба става въпрос - PVC твърда тръба или гофрирана тръба от полипропилен, тъй като двете тръби се правят от различни материали.

Отговор 2: Позиция № 2 от кол. сметка № 1 за Алейно осветление, Позиция № 2 от кол. сметка № 2 за Алейно осветление, Позиция № 2 от кол. сметка № 4.1 за Алейно осветление и Позиция № 2 от кол. сметка № 5 за Алейно осветление да се четат *„Доставка на тръби Ø110/8мм с външен гофриран слой от HDPE и вътрешен гладък слой от LDPE"* вместо *„Доставка на PVC гъвкави гофрирани тръби Ø110/3,2мм"*.

Директор Дирекция "Обществени поръчки и концесии":
(В.Задикян)

Т. Кирилова