СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска" 33, телефон: 9377 369, факс 9861221, www.sofia.bg

Изх. №80-1139/2/09.03.2012 г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА" – I ЕТАП, ЧАСТ „АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Обновяване на парк „Борисова градина" – И етап, част „Алейно осветление"** и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви даваме следните разяснения:

Въпрос 1: В обявлението, т. III.2.1) т.3 е изписано „Копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III категория, четвърта група съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн.ДВ, бр.108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн.ДВ, бр.65/10.08.2007 г."
Четвърта група строежи, трета категория включва: строежи по чл. 137, ал.1, т.3, буква „б" - елементи на водоснабдителните и канализационните мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни мрежи, съоръжения и инсталации, които не попадат в първа и втора категория.
Според предмета на настоящата поръчка не следва ли обектът да се включва в трета група, трета категория: строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б" – елементи от енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации, което не попадат в първа и втора категория.
Моля уточнете групата и категорията, която трябва да приложи в офертата си участника?

Отговор 1: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III-та категория, четвърта група съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г.
III-та категория - съгласно чл.137, ал.1, т.3 буква „е" от ЗУТ

Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда /чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя/

Въпрос 2: Моля определете задължителните изисквания към декоративните стълбове. Освен металната сплав от която са направени, размерите (височина) и броя на осветителните тела има ли други задължителни спецификации на които трябва да отговарят декоративните стълбове?

Отговор 2: Стълбовете трябва да притежават валидна ЕО – Декларация за съответствие, издадена въз основа на Сертификат за производствен контрол.
Стълбовете трябва да са в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС за строителни продукти (89/106/EEC) и следният хармонизиран стандарт: БДС EN 40-5:2002.
Неразделна част от Декларацията за съответствие трябва да бъде и копие от информацията, придружаваща СЕ-маркировката.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/ Мария Бояджийска/

Съгласувано с:

Директор дирекция „Зелена система":	Р. Маджарова	подпис:
Директор дирекция ОПК:	В. Задикян	подпис:
Изготвил:	Т. Кирилова	подпис: