Кабелна линия 20kV
"Изток"- САХЕкТ 3х185мм2
положен в земен изкоп, съгласно проекта за
резервно захранване на площадката

САХЕкТ 3х185мм2
Положен в земен изкоп
с размери 1,00/040

Главен вход

631.56

Паркинг

ТП-63kVA

Администрация

Работилница

Кантар

Резервоар отпадни води

Хале за преработване на биологични отпадъци -
доставка и механична преработка

Трансформаторен пост
2х1000 kVA

Хале за преработване на биологични
отпадъци - биологична преработка

530.46

530.63

530.44

530.38

530.42

530.46

"ЕЛЕКТРОАС" ЕООД СОФИЯ		Обект: ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ХАН БОГРОВ Подобект: Временно захранване КТП 63 kVA		
Длъжност:	Име	Ситуация на площадката на КТП 63 kVA	Част	Фаза
Управител	Гелишев		ЕЛ	РП
Проектант	Захариев			
Чертал	Тодоров		Лист 1 Вс. листи 03	
ИНВЕСТИТОР: Ст.община		Чертеж N КТП–000–01 М 1:500	Март, 2010	