N

Въздушна линия 20 kV "Химик"

Кабелна линия 20 kV "Химик"
в земен изкоп (0,80/0,40 m)

Въздушна линия 20 kV "Ново село"

Кабелна линия 20 kV "Ново село"
в земен изкоп (0,80/0,40 m)

Кабелна линия 20 kV "Химик"
Кабелна линия 20 kV " Ново село"
в земен изкоп (0,80/0,50m)

Кабелна линия 20 kV "Химик"
Кабелна линия 20 kV "Ново село"
4 бр. PVC тръби Ф 140
в бетонен кожух

Кабелна линия 20 kV "Химик"
Кабелна линия 20 kV "Ново село"
4 бр. PVC тръби Ф 140
2 бр. PVC тръби Ф 50
в бетонен кожух

ЯНЕЩНИЦА

автомагистрала " Хемус"

начало облицован канал

устой жп мост

облицован окоп от магистралата

устой надлез

Излускател Ф90

Вод Ф1000

плочест в-к L=680/300 km 0+770

PT106 571.91

PT105 571.76

PT104 570.49

572.48

570.56

ЛЕГЕНДА:

Кабелна линия 20 kV

Кабелна шахта 180/90

"ЕЛЕКТРОАС" ЕООД СОФИЯ		
Длъжност:	Име	Подпис
Управител	Гелишев	
Р–л проект	Захариев	
Проектант	Тодоров	
ИНВЕСТИТОР: "СТОЛИЧНА ОБЩИНА"		

Обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДАЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДАЦИ "САДИНАТА"

Подобект: КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 kV

СИТУАЦИЯ ЗАХРАНВАНЕ НА ПОДСТАНЦИЯ 110/20 kV С КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 kV ЧАСТ II

Част	Фаза
ЕЛ	РП

Лист 1/Б Вс. листи 4

Чертеж N КЛ_20 000–01 | М 1:1000 | Февруари, 2009г