РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-226 (2)
Гр. Плевен, 19.12. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-226/ 20.07.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № РР-02-226/ 20.07.2023 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – ВАНЕСА 33 – Доброславци, Нови Искър". С вх. № РР-02-226-(1)/ 02.10.2023 г. в БДДР заявителят е представил коригирано заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с приложени към него документ за платена такса за издаване на разрешително, скица на имота, в които ще се извършва дейността, документ за собственост на имота, обосновка на водовземането, вкл. обосновка за заявеното водно количество и становище на РИОСВ София, относно инвестиционното предложение.

Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 13715-8203/ 31.07.2023г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие

Извършена е проверка на 15.12.2023 в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532304801233/ 15.12.2023г. агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения.**

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – ВАНЕСА 33 – Доброславци, Нови Искър" (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 41,70 м. Сондирането е извършено с диаметър ∅245 мм в интервала 0,00 – 41,70 м. Обсаждането е изпълнено от експлоатационна PVC колона с диаметър ∅125/110 мм в интервала 0,00 – 41,70 м. Филтърните участъци са разположени в интервала от 3,80 до 41,70 м. Задтръбното пространство в интервала от 3,00 до 41,70 м е запълнено с гравийна засипка. За предпазване на подземните води от замърсяване е изпълнен е глинест тампонаж в интервала 0,00 – 3,00 м.

На устието на тръбния кладенец е изградена PVC шахта с диаметър ∅500 мм и дълбочина 750 мм, която се затваря с капак.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа "OMNIGENA" 3T-32 с максимален дебит 0,86 л/сек и напор H=45 м, спусната на дълбочина 36,00 м от терена.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 21662.4833.26, област София (столица), община Столична, с. Доброславци, район Нови Искър, м. „РУЛЯ", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 1447 кв. м, стар номер 097026;

„ТК – ВАНЕСА 33 – Доброславци, Нови Искър" (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

N - 42° 49' 02.736"; E - 23° 16' 45.984"

Координатна система 2005 кадастрална:

X – 4744821.237 м, Y – 318430.689 м, Z – 542.97 м.

5. Обект на водоснабдяване: За оросяване на тревни площи и цветни лехи, измиване на бетонови площадки и допълване на резервоар за противопожарни нужди в поземлен имот с идентификатор 21662.4833.26, с. Доброславци, район „Нови Искър", м. РУЛЯ, област София (столица), община Столична;

6. Проектни параметри на използването:

Среднодеионощен дебит: **0,1 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **0,86 л/сек** в рамките на **2 часа и 47 мин дневно;**

Годишно водно количество: **3154 м^3/годишно;**

Сезонен воден обем: **630 м^3** в периода от 15.04 до 15.09;

Минимално необходимо водно количество: **780 м^3/годишно;**

Статично водно ниво: **2,45 м**, кота СВН – **540,52 м**;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **3,27 м** до дълбочина на водното ниво **5,72 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **0,86 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
  - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
  - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул."Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район