РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ РР-02-311 (3)

Гр. Плевен ..03.12.....2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.72, ал.1, т.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление с вх. № РР-02-311/ 08.09.2020 г за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11591036/ 31.03.2016г., във връзка с изпълнение условията на разрешителното по изграждане и приемане на водовземно съоръжение, обявявам следното съобщение:

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Водоснабдяване за други цели*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** *не се променя*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

В БДДР е постъпило заявление с вх. № РР-02-311/ 08.09.2020 г. за изменение на разрешително № 11591036/ 31.03.2016 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в раздел *„Параметри на разрешеното водовземане"*. Изменението на разрешителното се налага, поради получени различни от проектните параметри на водовземане в резултат от проведените опитно-филтрационни изследвания (ОФИ) и определени експлоатационни характеристики на водовземно съоръжение *„ТК1 К енд К, Бистрица, София"* след неговото изграждане. Извършена е проверка по изпълнение на условията в разрешителното и са представени документите по изграждане на водовземното съоръжение и резултатите от проведените ОФИ.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**
   „ТК1 К енд К, Бистрица, София" – *без промяна в конструкцията;*
   Оборудването се променя както следва: потопяема помпа "Grundfos", модел SP3A-22 с максимален дебит Q=1 л/сек спусната в интервала 82.0 – 83.0 м

4. **Място на водовземане:** *не се променя*

5. **Обект на водоснабдяване:** *не се променя*

6. **Проектни параметри на използването:**

а) Средноденонощен дебит: **0.3 л/сек**

б) Максимален дебит на помпата: **1.0 л/сек за 8 часа в денонощието**;

в) Годишно водно количество – **9461 м^3/годишно**

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

- за водоснабдяване за други цели – **9461 м3/годишно**

г) Минимално необходимо водно количество: **1200 куб.м/год**;

д) Сезонен обем на черпене: от 01.05 до 30.09 – **4400 куб.м.**

е) Статично водно ниво**: 31,60 м,** кота СВН**: 832.7 м**;

ж) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение: **48.40 м** при максимален дебит **1.0 л/сек** и максимално динамично водно ниво от терена: **80.00 м**;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: *От Приложението към разрешителното отпада т.2 „Условия при изграждане на съоръженията", поради приключилите дейности по изграждането на водовземното съоръжение. Останалите условия са без промяна.*

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"