РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-02-216 (2)
Гр. Плевен, 08.12. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-216/ 03.06.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № РР-02-216 /03.06.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – един брой тръбен кладенец „ТК – ДИВЕРА ВП, МЛАДОСТ“. Съгласно писмо изх. № 14361-7386/ 20.12.2017г. на РИОСВ София, водовземането от съществуващото водовземно съоръжение не представлява инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка в БДДР за наличие на задължение по Закона за Водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено , че заявителят **няма задължения**.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с писмо изх. № 225532103875579/03.12.2021г. агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения.**

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и водовземането е от подземно водно тяло „Порови води в Неоген–Кватернера–Софийска долина – код BG1G000000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние приложената към него документация отговарят на изискванията на Закона.

. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на подземните води за тялото са:

- Запазване на добро количествено състояние;
- Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe;
- Запазване на добро химично състояние по останалите показатели..

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г., за ПВТ са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в” от ЗВ (4.4.от РДВ) чрез „удължаване на срока“ до 2027г.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК – ДИВЕРА ВП, МЛАДОСТ“

Тръбният кладенец е с дълбочина 48,00м. Сондирано е с диаметър ∅345 mm в интервала от 0,00 до 48,00 м. Обсаждането е изпълнено с комбинирана дебелостенна PVC колона ∅140 mm в интервала 0,00 – 48,00 м. Филтърните участъци са разположени в интервали 15,00 – 40,00 м и 45,00 – 47,00 м. Изпълнена е задтръбна цементация в интервала 0,00 – 10,00 м и гравийна засипка от 10,00 – 48,00 м.

На устието на кладенеца е изградена подземна бетонова шахта, представляваща армиран бетонов пръстен с външен диаметър ∅90 и височина 0,90 м.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа с напор H = 58 м и максимален дебит 0,5 л/сек, спусната на дълбочина 41,00 м, срещу плътната част на експлоатационната колона.

4. Място на водовземане: Поземлен имот имот с идентификатор 68134.4092.2598 , област София, община Столична, гр. София, район Младост, ул. Георги Белов, стар номер 2598, квартал 16а

Тръбен кладенец „ТК – ДИВЕРА ВП, МЛАДОСТ“

Координати WGS 1984 географски

N - 42°38'22,13"; E - 23°23'12.63"

Геодезични координати (к.с. 1970 г.), Зона К9

X – 4597132.900 м, Y – 8503791.371 м, Z – 602.00 м

5. Обект на водоснабдяване: Захранване на автомивка на самообслужване и резервоар 30 м^3, предвиден за противопожарни нужди, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.2598 , област София, община Столична, гр. София, район Младост, ул. Георги Белов, стар номер 2598, квартал 16а

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **0,1 л/сек**

Максимален дебит на черпене: **0,5 л/сек** в рамките на **4,8 часа дневно**

Годишно водно количество: **3154 м^3/годишно**

Минимално необходимо водно количество: **2365 м^3/годишно**

Статично водно ниво: **10,90 м**, кота СВН – **591,1 м**;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **2,18 м** до дълбочина на водното ниво **13,08** от терена, определено при максимален дебит на помпата **0,5 л/сек**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – желязо и манган;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район