РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-141 (4)
Гр. Плевен, ..15.12.. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен е постъпило Заявление вх. № РР-02-141/ 16.04.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № РР-02-141/ 16.04.2021г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – един брой тръбен кладенец „ТК – ИМПУЛС ФИШ-Илинден, София". Съгласно становище изх. № 7291-4105/ 05.05.2021г. на РИОСВ София, водовземането от съществуващото водовземно съоръжение не представлява инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие. С писма вх. № РР-02-141-(1)/ 21.05.2021г. и вх. № РР-02-141-(3)/ 07.10.2021г. заявителят е представил допълнителна информация към преписката.

Извършена е проверка в БДДР за наличие на задължение по Закона за Водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено , че заявителят **няма задължения**.

БДДР е направила справка в ГИСУВД и запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532103971368/09.12.2021г. агенцията е отговорила, че фирма „Импулс Фиш" ЕООД **няма задължения**

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на Закона.

Водовземането е от подземно водно тяло „Порови води в Неоген–Кватернера–Софийска долина – код BG1G000000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на подземните води за тялото са:

- Запазване на добро количествено състояние;
- Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe;
- Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г., за ПВТ са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в" от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. В анализите на подземните води са установени повишени стойности на концентрациите по показателите желязо и манган.

Естественото проявление на железни и манганови орудявания от находищата в района на ПВТ е важен фактор, оказващ влияние за формирането на химичния състав на подземните води – с

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org

естествено повишено съдържание на железни и манганови йони. На това основание за ПВТ е предвидено изключение чрез „удължаване на срока" за постигане на добро химично състояние. В програмата от мерки за втория цикъл на ПУРБ, за тялото е планирано увеличаване на броя на пунктовете за мониторинг за повишаване на достоверността на оценката.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК – ИМПУЛС ФИШ-Илинден, София"

Тръбният кладенец е с дълбочина 13 м. Сондирано е с диаметър ∅269 mm в интервала от 0.00 до 13.00 м. Експлоатационната част от сондажа е представена от PVC тръбно-филтрова колона с диаметър ∅140/6 mm спусната в интервала 0.40 – 13,00 м. и неперфорирана плътна колона в интервала 0.40 – 7.40 м. Филтърните участъци са представени от тръби с хоризонтални прорези с единична дължина 8 мм и ширина на прореза 1 мм., разположени в интервала 7,40 – 12,40 м. Задтръбното пространство между сондажния ствол и експлоатационната тръба е запълнено от сортиран гравий с фракция на зърната 4-8 мм в интервала 5,00 – 13,00 м.

На устието на кладенеца е изградена кръгла подземна бетонова шахта с дълбочина 0,5 м и диаметър 0,8 м, покрита с бетонов капак.

Експлоатацията се осъществява чрез потопяема помпа *„2,5 SC 3/41"* с максимален дебит 3.0 m^3 /h (0,8 л/сек), спусната на дълбочина в интервала 10,00 – 11,00 м

4. Място на водовземане: поземлен имот с идентификатор 68134.1201.145, кв.49, парцел III, ул. „Габрово" № 4, район „Илинден", гр.София, Столична община

Тръбен кладенец „ТК – ИМПУЛС ФИШ-Илинден, София"

Координати WGS 1984 географски
N - 42°42'35.33"; E - 23°18'02.11"
Координатна система БГС 2005
X – 4732826.595 м, Y – 319848.590 м,
Надморска височина (Балтийска система): 553.400 м

5. Обект на водоснабдяване: за водоснабдяване на автомивка собственост на фирма „Импулс Фиш" ЕООД , намираща се в поземлен имот с идентификатор 68134.1201.145, кв.49, парцел III, ул. „Габрово" № 4, район „Илинден", гр.София, Столична община.

6. Проектни параметри на използването:
Среднодеионощен дебит: **0,2 л/сек**
Максимален дебит на помпата – **0,8 л/сек** в рамките на 6 часа в денонощието
Годишно водно количество – **6307 $м^3$/годишно**
Минимално необходимо водно количество - **3154 $м^3$/годишно**
Статично водно ниво: **6,60 м**, кота СВН – **546,80 м**;
Максимално допустимо експлоатационно понижение: **0,87 м** до дълбочина на водното ниво **7,47 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **0,8 л/сек**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – желязо и манган;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в <u>14 дневен срок</u> от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район