РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-283 (4)
Гр. Плевен, 03.12. 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-283/ 30.06.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели", в т.ч. противопожарни нужди;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина" с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № РР-02-283/ 30.06.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК Дженерал Асетс, Яна, София".

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-283/ 30.06.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-02-283-(1)/ 03.11.2025г. БДДР е изискала от заявителя представяне на допълнителна информация и отстраняване на пропуски и несъответствия по преписката. С писмо вх. № РР-02-283-(3)/ 21.11.2025г. заявителят е представил в БДДР изисканата информация по преписката.

Направена е повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите и допълнително представената към него информация, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 8861-5993/10.06.2025г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 24.11.2025г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят **няма задължения.**

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532505213007/ 25.11.2025г. агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения.**

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК Дженерал Асетс, Яна, София" *(тръбен кладенец)*

Тръбният кладенец е с дълбочина 76,45 м. Сондирано е с диаметър Ø600 мм в интервала 0,00 – 8,00 м., след което в същия интервал е спусната метална кондукторна колона с диаметър Ø426 мм, задтръбно циментирана. В интервала 8,00 – 76,45 м е сондирано е с диаметър Ø490 мм. Тръбният кладенец е обсаден от стоманени поцинковани тръби с диаметър Ø220/10,00 мм (вътрешен диаметър Ø200) мм в интервала 0,00 – 76,40 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 35,00 – 44,00 м, 50,00 – 65,00 м и 71,00 – 76,45м. Задтръбното пространство в интервала 8,00 – 76,45 м е запълнено с гравийна засипка с едрина на зърната 5-20 мм.

Около устието на тръбния кладенец е изградена правоъгълна подземна бетонова шахта с размери 2,27/2,04 и дълбочина 1,08 м, която се затваря с метален капак.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа марка „WILO", модел TWU 4.04-09-EM-C, с дебит Q = 0,7 л/сек, спусната на дълбочина 75,00 м от терена.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 87401.7501.23, с. Яна, район „Кремиковци", зона: „Западна промишлена зона", област София (столица), община Столична, вид собств.: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: „За друг вид производствен складов обект", площ 19975 кв. м, стар номер 701, квартал 3, парцел I-701;

„ТК Дженерал Асетс, Яна, София" *(тръбен кладенец)*

Координати WGS 1984 географски:

N - 42° 43' 51,084''; E - 23° 32' 42,437''

Координатна система 2005 – Кадастрална:

X – 4734671.100 м, ; Y – 339928.314 м, Z – 584.767 м

5. Обект на водоснабдяване: За напояване на зелени площи и цветни насаждения, както и за допълване на резервоар за противопожарни нужди в ПИ с идентификатор 87401.7501.23, с. Яна, район „Кремиковци", зона: „Западна промишлена зона", област София (столица), община Столична;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **0,1 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **0,7 л/сек** в рамките на **3 часа и 25 мин дневно;**

Годишно водно количество: **3154 м^3/годишно;**

Сезонен воден обем: от 01.05 до 30.09. – **2854 м^3/годишно;**

Минимално необходимо водно количество: **2830 м^3/годишно;**

Статично водно ниво: **11,50 м**, кота СВН – **573,28 м**;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **17,26 м** до дълбочина на водното ниво **28,76 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **1,0 л/сек**.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
- ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
- в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул."Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"