



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. №...../.....2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на пробив бул. "Царица Йоана".

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В количествените сметки за обекта, част „Пътни работи” не са предвидени количества за Постоянна организация на движението – хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Моля разяснете дали хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация са предмет на тази обществена поръчка?

Отговор 1: Хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация са предмет на тази обществена поръчка, количествата да съответстват на графичната част на проекта.

Въпрос 2: В количествените сметки за обекта, част „Канализация”, поз. 11 - 8101201110 – Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с шир. до 6м. при Н=0-2 м. в земни почви, с преукрепване, за тръби с дължина 6 м. борд. дъска **дименсията е м³**. Дименсията за позиция 8101201100 съгласно УСП 1-земни работи е м². Моля разяснете коя е мерната единица.

Отговор 2: Укрепване плътно на изкопи с шир. 6м. при Н=0-2 м. в земни почви , с преукрепване за тръби с дължина 6 м. борд дъска **дименсията е м²**.

Въпрос 3: В количествените сметки за обекта, част „Канализация”, поз. 24 – Ед. ц. Направа на бетонов блок – РЩ, **дименсията е лв.**

Моля разяснете коя е мерната единица.

Отговор 3: направа на бетонов блок включва доставка и полагане на бетон – дименсията е м³.

Въпрос 4: В количествените сметки част „Пътни работи” т. 2 – ПЪТНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА е записано: „Плътен асфалтобетон – 4 см.”

В обяснителната записка част „Пътна” т. 5 – Конструкция на пътната настилка е записано също: „плътен асфалтобетон – 4см.”

В техническата документация раздел III „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА” в част „Пътна” – конструкция на настилката на пътното платно е записано: „4 см. плътен асфалтобетон с полимермодифицирани смеси”.

Моля разяснете какъв плътен асфалтобетон следва да се предвиди.

Отговор 4: пътната настилка е плътен асфалтобетон 4 см. съгласно количествените сметки за обекта част „Пътни работи”.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /



Изготвил:

Даниела Миткова