



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изм. № 2600 - 4945 / 3 / 03. 12 2012г.

ДО

Участниците, закупили документация за
Участие в открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им“, във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5101116-C006 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.“, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ по проект № DIR-5101116-2-24 „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им“

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпило запитване от участник в гореописаната открита процедура и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви изпращам следните разяснения:

1. Въпрос: На доста места в КС, в клетката с количеството по съответния вид работа е записано „вкл.в.....“. Означава ли това, че тези позиции не се остойностяват?

Отговор: Позиции с „вкл. в.....“ не се остойностяват в КС, тъй като са включени в посочените позиции.

2. Въпрос: В КС по част Пътна, Временна организация на движението на Гл.кан.кл.1 кл.46, КС е разделена на отделни етапи и след това – Рекапитулация. Правилно ли е нашето разбиране, че трябва да се остойности само рекапитулацията?

Отговор: В КС по част „Пътна”, Временна организация на движението на Гл. кан. кл. I - кл. 46, на която се остойностява само рекапитулацията.

3. Въпрос: В КС по част Пътна, Временна организация на движението на Гл. кан. кл. 2, кл. 226, в КС е записано:

№	Направа на бордюри	Ед.м.	Количества	Ед. цена
1	Направа на средни бетонови Бордюри 18/35/100 см	м'	260,00	
2	Направа В12,5 само доставка	м³	2,00	
3	Превоз циментов р-р			

Правилно ли е нашето разбиране, че трябва да бъде:

№	Направа на бордюри	Ед.м.	Количества	Ед. цена
1	Направа на средни бетонови Бордюри 18/35/100 см	м'	260,00	
2	Направа В12,5 само доставка	м³	18,00	
3	Превоз циментов р-р	м³	2	

Отговор: Правилното изписване на КС по част „Пътна”, Временна организация на движението на Гл. кан. кл. II, кл. 226, в КС е както следва:

№	Направа на бордюри	Ед.м.	Количества	Ед. цена
1	Направа на средни бетонови Бордюри 18/35/100 см	м'	260,00	
2	Направа В12,5 само доставка	м³	18,00	
3	Превоз циментов р-р	м³	2	

4. Въпрос: В КС по част Канализация на Гл. кан. кл. I кл. 22, 13, 11, за РИИ 2 позиция 10 е записано:

10	Доставка на преходна плоча КРШ- DN1500	Бр.	9	
----	--	-----	---	--

Отговор: В позиция 10 на КС по част „Канализация” на Гл. кан. кл. I - кл. 22, 13, 11 за РИИ 2 е необходимо доставка на 9 броя преходни плочи КРШ - DN 1500.

5. Въпрос: В КС по част Канализация на Гл. кан. кл. I кл. 22, 13, 11, позиция 22 и 23 е записано:

22	Доставка на стоманобетонени тръби ф800- L=181,13м	бр.	88	
23	Монтаж на стоманобетонени тръби ф 1200	бр.	88	

Отговор: Правилното изписване на позиции 22 и 23 от КС по част „Канализация“ на Гл. кан. кл. I - кл. 22, 13, 11, е както следва

22	Доставка на стоманобетонени тръби ф800- L=181,11м	бр.	88	
23	Монтаж на стоманобетонени тръби ф 800	бр.	88	

С уважение,

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА



Съгласувано

За кмет
Зам. кмет: *Илия Пенкова*
Заповед за заместване № *15-9290*

Зам. кмет на Столична община:

И. Савина подпис:

Директор на дирекция „Инженерна инфраструктура“:

М. Лазарова подпис:

Старши експерт:

М. Димитров подпис:

Директор дирекция ОПК:

В. Задикян подпис:

Гл. юрисконсулт:

Л. Донева подпис:

Изготвил:

В. Зоровска подпис: