



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-04-107(1)

Гр. Плевен22.10.....2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-107/08.10.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – монтиране на временно шпунтово укрепване с дължина 26 м в леглото на река Владайска за преминаване на дубльор на Ляв Владайски колектор в участъка между ул. „Калач“ и ул. „Нов градец“, район „Сердика“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – монтиране на временно шпунтово укрепване с дължина 26 м в леглото на река Владайска за преминаване на дубльор на Ляв Владайски колектор в участъка между ул. „Калач“ и ул. „Нов градец“, район „Сердика“, град София

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Владайска, повърхностно водно тяло категория река от поречие Искър с код **BG11S500R1010** и име **ВЛАДАЙСКА ISRWB1010**.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са представени документ за платена такса за издаване на разрешително, скица- ситуация шпунтови огради върху кадастрална карта, декларация образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС, Удостоверение от 26.09.2019г от НАПТД София, становище изх. № 08-00-5619/06.06.2012 г. на Директора на РИОСВ София, Заповед за заместване №СОА19-РД15-10796/18.09.19 г., инвестиционен проект за обект „Интегриран проект за водния сектор на гр. София – Дубльор на Ляв Владайски колектор“, част конструктивна – шпунтово укрепване, работен проект за обект „Дубльор на Ляв Владайски колектор – временно шпунтово укрепване на река Владайска“, част хидроложко проучване, работен проект за обект „Интегриран проект за водния сектор на гр. София – Дубльор на Ляв Владайски колектор и реконструкция на съпътстваща инфраструктура; МКТП 1x400 kVa по чл.54 от ЗУТ, част хидравлично оразмеряване при временно шпунтово укрепване в река Владайска за преминаване на дубльор на Ляв Владайски колектор, изготвени и заверени от правоспособни лица. Документите са приложени на електронен носител.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с подаденото заявление с вх. № РР-04-107/08.10.2019 г., е изисквана



служебно информация от ТД на НАП София, дирекция СДО, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ.

От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, дирекция СДО с изх. № 22255531902577484/ 16.10.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя няма задължения. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София дирекция СДО, актуални към 16.10.2019 г.

Заявителят няма задължения и към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда. Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ.

Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка водното тяло е силномодифицирано с лош екологичен потенциал и лошо химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Постигане на SKOC за O2, БПК5, Nсъединения, P- съединения, N-total, P-total, Рибни за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването с трихлорметан за добро химично състояние.”. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река Владайска, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – монтиране на временно шпунтово укрепване с дължина 26 м в леглото на река Владайска за преминаване на дубльор на Ляв Владайски колектор /ДЛВК/ в участъка между ул. „Калач“ и ул. „Нов градец“, район „Сердика“, град София не попада в обхвата на забрани предвидени като мерки в ПУРБ. Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Владайска попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_IS_041 (р. Искър и притоци в софийското поле), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. В участъка на ползване в река Владайска преминават: Средно многогодишно водно количество $Q_{cp} = 0.8576 \text{ м}^3/\text{сек}$; водно количество с обезпеченост 0.1% $Q_{0.1\%} = 225.496 \text{ м}^3/\text{сек}$; водно количество с обезпеченост 1% $Q_{1\%} = 141.527 \text{ м}^3/\text{сек}$ и водно количество с обезпеченост 5% $Q_{5\%} = 92.392 \text{ м}^3/\text{сек}$.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Монтаж шпунтова ограда.

- 3.1.1. Многопрофилен S елемент – метален шпунт 750/12500 70 броя със сглобка за ограничаване достъп на вода.

- 3.1.2. Забиване на дълбочина около 6 м под дъно траншеен изкоп, което на 6.7 м от съществуващ терен.

- 3.1.3. Разстояние между шпунтовете 3.6 м в обхвата на тръбата на дубльора на Ляв Владайски колектор и 5.30 м в обхвата на РШЗ1.


-3.1.4. монтаж на 7 броя разпонки Ф351x8 с дължина 3.60 м и опорни плочи през 4 м и монтаж на 2 броя разпонки Ф377x9 с дължина 5.30 м и опорни плочи през 4 м

3.2. Дрениране на изкопа и изпомпване на водата. След монтиране на ДЛВК шпунтовата ограда остава за укрепване на брега до изграждане на корекция на река Владаска.

4. Място на ползване:

Място на ползване: река Владайска за преминаване на дубльор на Ляв Владайски колектор в участъка между ул. „Калач“ и ул. „Нов градец“, район „Сердика“, Столична община, с координати както следва: начална точка N 42°42'46.6"; E - 23°20'54.9" с надморска височина Z = 524.10 м и крайна точка - N 42°42'42.9"; E - 23°20'50.0" с надморска височина Z = 525.03 м.

- Участък с обща площ 200 кв.м



- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън реката.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените котли на полагане на съоръженията, без образуване на ями в реката, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката или да се увеличи изравящата ѝ способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция



- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция

