

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”  
ШЕСТА РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

☒ София 1619, ул. „Сияйна” №5 ☎ 02/982 1795

Рег. № 561400-340....., Екз. № 2

Дата: .....18.12.....2019 год.

**СО-район "Овча купел"**

Деловодство тел. 9554462/237 или 238

Вх. № РОК19-ВК08-505-[6]

Регистриран на 18.12.2019



ДО

АНГЕЛ СТЕФАНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” - СО

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136

гр. СОФИЯ

По вх. № 764000-3525/09.12.2019 год.

КЪМ РОК19-ВК08-505-[3]/03.12.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

Във връзка с ваше писмо № РОК19-ВКИ08-505-[3]/03.12.2019 год., и Ваша заповед № РОК19-РД-09-372/03.12.2019 год. за изменение на план за улична регулация о.т.312“б”-о.т.312“е” и о.т.312“е”-312“ж” и План за регулация и застрояване с образуване на нови УПИ II-1827, за производство и складове и УПИ III-1827, 1828, за жилищно строителство в кв. 44“б”, м. кв. Суходол на – район Овча купел и представените проектни материали на интернет страницата на районната администрация изразяваме следното становище:

Съгласно действащите към момента нормативни изисквания, регламентирани в Наредба № Из-1971/29.10.2009 год. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 год. - издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството ( Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018 год) предявяващи и изисквания към пътища за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност са предявени специфични изисквания, които не са отразени на предложеният проект за изменение изразяващи се в:

чл. 27. (1) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите.

(2) Пътищата по ал. 1 се проектират склочени, с трайна настилка.

(3) Разрешават се задънени (тупикови) пожарни пътища, завършващи с площадка с размери най-малко 12 m x 12 m, разположени едностранно по цялата дължина на сгради и

съоръжения с широчина до 30 m и дължина до 120 m и двустранно - за сгради и съоръжения с широчина от 30 m до 60 m и дължина до 120 m.

(4) Пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 3,5 m. За строежи от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б със застроена площ, по-голяма от 500 m<sup>2</sup>, пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 6 m.

(5) Външният габаритен радиус на пътя при завой е не по-малък от 10,5 m.

Чл. 28. Проходите за преминаване на пожарните автомобили през сградите и съоръженията се проектират с широчина най-малко 4 m и с височина най-малко 4,5 m.

Чл. 29. Пътищата към водоизточниците, които се използват за водоснабдяване за пожарогасене, се проектират при водоизточника с обход или с площадка с размери най-малко 12 m на 12 m.

Считаме, че трябва да бъде показана по-голяма конкретика по отношение предизначението на производствените помещения или общественото обляждане, както и да бъдат спазени цитираните нормативни изисквания.

При необходимост Наш представител ще вземе участие в дискусията насрочена за 08.01.2020 год.

За допълнителна информация Ви предоставяме лице за контакт главен инспектор Иван Иванов- началник сектор ДПК и ПД в Шеста РСПБЗН.

НАЧАЛНИК ШЕСТА РСПБЗН  
КОМИСАР

Илиян Илиев  
СПБЗН

Изготвил: началник сектор ДПК и ПД  
главен инспектор

Иван Иванов  
18.12.2019 год

Отп: в 2 екз.

Екз. № 1 – Деловодство Шеста РСПБЗН

Екз. № 2- Адресата