



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. №ПВ2-00024

гр. Плевен, 21.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а. ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а. ал. 1, във връзка с чл. 46. ал. 1, т. 1. буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – заустващи съоръжения на десния бряг на река Суходолска за дъждовни води, формирани от алените на Западен парк, р-н Илинден, Столична Община.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Суходолска

$Q_{1\%} = 120.00$ м³/сек и $Q_{0.1\%} = 185.00$ м³/сек

код на водното тяло: **BG1IS500R1010**

наименование на водно тяло: **Владайска ISRWB1010**

3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Заустващо съоръжение №1:

Координати WGS84

N – 42°42'45.283", E – 23°16'33.214"

Заустващо съоръжение №1:

Координати WGS84

N – 42°42'53.449", E – 23°16'39.346"

гр. София, р-н Илинден, Столична община, обл. София (столица) – **68134-12**

4. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

1. Заустващо съоръжение на десния (некоригиран) бряг на река Суходолска посредством тръба DN400 за $Q = 248.74$ л/сек с обратна клапа DN400 HDPE:

- бетоново съоръжение с перила и заскаляване до съществуващо бетонно корито:

2. Заустващо съоръжение на десния бряг в коригиран с подпорна стена участък от река Суходолска посредством тръба DN315 за $Q = 89.13$ л/сек с обратна клапа DN315 HDPE:

5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Строителството да се извършва съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите на реката.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bd.dlr.org, web: www.bd-dunav.org



2. При строителството да не се намалява напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от коритото на водния обект.

3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън коритото на реката.

4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството.

5. Да се изготви аварийен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.

6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в рамките на ползвания участък.

8. Изземване на наносни отложения по смисъла на Закона за водите (Допълнителни разпоредби, §1, т. 89) се извършва единствено в случаите по чл. 140 от Закона за водите, като подлежи на индивидуален административен акт.

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

