



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-15/141
Плевен, 08.04.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-15/ 05.03.2021г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за изменение на разрешително № 13140074/08.08.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-15/ 05.03.2021г. за **изменение** на разрешително № 13140074/08.08.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в с. Кубратово, община Столична, район Сердика, област София (столица).
2. Изискано с писмо изх. № РР-06-15-(2)/ 22.03.2021г. становище от Директора на РИОСВ – София съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2/08.06.2011г.
3. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – София в БДДР с вх. № РР-06-15-(3)/02.04.2021г.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане за изменение е свързано с отпадането на два дъждовни колектори, които са част от канализационната система на с. Войнеговци и ще бъдат включени в разрешително № 13110170/04.08.2016г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от Канализационната система на с. Войнеговци, за което се провежда отделна процедура по реда на чл.72 от ЗВ. Заявеното искане за изменение е преценено и с оглед съвместимостта му с Плана за управление на речните басейни на Дунавски район 2016-2021г., приет с Решение № 1110/29.12.2016г. на Министерски съвет. Отпадъчните води от Канализационната система на с. Войнеговци (Канализационна мрежа с ПСОВ), община Столична, район Нови Искър, област София (столица) включително и дъждовните колектори се отвеждат и заустват в р. Войнешка, част от водосбора на р. Лесновска (р. Стари Искър), десен приток на р. Искър, попадаща в обхвата на повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1IS600R1016**, поречие Искър. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление, водното тяло е силно модифицирано и е определено с **не добър екологичен потенциал** по показатели БПК₅, N-total, P-total, P и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби и манган и с **добро химично състояние**.

За повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS600R1016 е обосновано изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл.156в от ЗВ, а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Заложената цел до 2021г. за



водното тяло е постигане на СКОС за БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за умерен екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел за водното тяло до 2027г. е постигане на СКОС за БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

През 2020 година е изготвена Междинна оценка на повърхностните водни тела в БДДР за 2016-2019г. по отделни елементи за качество на база данни до месец март 2020г. Съгласно Междинната оценка за това водно тяло се наблюдава **лош екологичен потенциал** по МФ и ФБ, **умерен екологичен потенциал** по показатели: БПК₅, N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, N-общ, P-PO₄, P-общ и с превишение на СКОС за показатели манган, уран и алуминий и е в **много лошо химично състояние**.

Отпадъчните води от канализационната система на гр. София се отвеждат и заустват в р. Искър, която в този участък попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1IS135R1426**. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление водното тяло е определено с **много лош екологичен потенциал** по показатели O₂, БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби, Mn, Al и с **не достигащо добро химично състояние** по показател трихлорметан.

През 2020 година е изготвена Междинна оценка на повърхностните водни тела в БДДР за 2016-2019г. по отделни елементи за качество на база данни до месец март 2020г. Съгласно Междинната оценка за това водно тяло се наблюдава **лош екологичен потенциал** по МФ и ФБ, **умерен екологичен потенциал** по показатели: Съединения на O₂, БПК₅, N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, N-общ, P-PO₄, P-общ и с превишение на СКОС за показатели манган и алуминий и с **не достигащо добро химично състояние** по показател трихлорметан.

За водното тяло е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл.156в от ЗВ, а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Заложената цел за това водно тяло до 2021г. е Постигане на СКОС за БПК₅, N-total, P-total, P и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби за умерен екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел за това водно тяло до 2027г. е Постигане на СКОС за БПК₅, N-total, P-total, P и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

Предвиденото изменение на разрешително № 13140074/08.08.2008г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Искър за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр. София, община Столична, област Софийска, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

Във връзка с по-горе изложеното се прави изменение на разрешителното, както следва:



I. На всички места, където е изписано: „Канализационната система на агломерация София (гр. София, гр. Баня, гр. Нови Искър, с. Кубратово и с. Войнеговци)“

да се чете :

„Канализационната система на агломерация София (гр. София, гр. Баня, гр. Нови Искър и с. Кубратово)“

II. В раздел “Данни за канализационната система”, в подраздел „ЕКАТТЕ“ се прави следната промяна:

11884 – с. Войнеговци - отпада.

III. В Раздел “Условия, при които се предоставя правото за използване” се правят следните промени:

1. Подраздел: „Дъждовни води при разделна канализационна система“ се правят следните промени:

„Точка 2. Дъждовни колектори от канализационната мрежа на с. Войнеговци:

Заустване 32.41495 дъждовен канал, заустващ в място с географски координати: СШ 42°48'01,10628924" и ИД 23°25'25,87982760" във водоприемник р. Войнешка, водно тяло с код BG1IS600R1016 и

Заустване 32.41815 дъждовен канал, заустващ в място с географски координати: СШ 42°47'42,99436102" и ИД 23°25'06,18327011" във водоприемник р. Войнешка, водно тяло с код BG1IS600R1016" – отпада.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнова дирекция

