

Заглавие **Становище БТК ЕАД по Заповед № РПД22-РД09-119/10.06.2022**
 От **Ma Asp <Ma.Asp@vivacom.bg>**
 До **raion@poduiane.info <raion@poduiane.info>**
 Копие до **Mar To <Ma.To@vivacom.bg>**
 Дата **2022-07-05 15:57**

СО Район ПОДУЯНЕ

Сухата река
 ул. Плакалница №51
 тел. 8146114 или 8146137
 Към РПД17-ГР00-19-[37]
 от 06.07.2022 10:16:28



• 08-00-1646_05.07.2022.tif(~645 КБ)

Здравейте,

Прилагам на Вашето внимание, становище във връзка със Заповед № РПД22-РД09-119/10.06.2022, относно: ПУП-ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ ХХII-216,287, кв.6, м. „ж.к. Левски – зона Г“, за образуване на нов УПИ ХХII-216,287, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287.
 Моля за вх.№ на приложеното писмо.

М: Asp v/Ma, Ac
Team Leader/Ръководител екип
Construction Control & Rentals/Строителен режим и наеми


T: +35929496539 M: +359878500923

М: Asp /@vivacom.bg vivacom.bg



Това съобщение (включително всички прикачени към него файлове) е конфиденциално. Ако сте го получили поради грешка, моля да уведомите подателя, да го върнете с ~~своето~~ и го изтриете от системата.

This message (including any attachments) is confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by a return e-mail and delete this message from your system.



08-00-1646_05.07.2022.tif
 ~645 КБ

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“
ул. „Плакарница“ №51
1517 София



На Ваш изх. № РПД17-ГР00-19-[35] / 16.06.2022г.
Към Наш вх. № 08-00-1646 / 16.06.2022г.

Относно: ПУП-ИПУР от о.т. 160 до о.т. 175 и ИПРЗ за УПИ ХХII-216,287, кв.6, м. „ж.к. Левски – зона Г“, за образуване на нов УПИ ХХII-216,287, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На адреса на управления на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК/ е получено писмо, отнасящо се към гореописания проект.

„Уведомяваме Ви, че в обхвата на разработката има изградена електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК/.

В тази връзка, за да бъдат спазени законовите изисквания и опазени съществуващите мрежи и съоръжения на Дружеството, моля да бъдат спазени следните изисквания:

1. В последващи фази на разработване, задължително проектната документация да бъде предоставена за съгласуване от БТК.
2. Съгласно чл.60, ал.1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), в случай на строителни работи, които засягат електронна съобщителна мрежа и водят до необходимост от нейното изместване, същото следва да бъде реализирано въз основа на споразумение между страните и съгласно предвижданията на чл.64, ал.5, чл.67, ал.2 и чл.73 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за разполагане и отстояния на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 6 от 2019 г., указваща сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
4. В случай на засегнати от проекта, електронна съобщителна мрежа и прилежащата към нея физическа инфраструктура, собственост на БТК, да бъде изготвена част „Телекомуникации“, съгласно изискванията на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабели електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.

В очакване сме на успешна съвместна работа и ползотворно сътрудничество.

За допълнителна информация и координация:

martin.asparuhov@vivacom.bg

М. +359 878 500 929

Т. +359 2 949 6539

С уважение:

Маг Асп

Ръководител екип „Строителен режим“

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД