

Заглавие **по ваш № РОК20-ВК08-1243-[3]**
От Петя Иванова
До <so_ok@ovchakupel.bg>
Копие до Марияна К Крумова
Дата 21.07.2022 11:49

СО-район "Овча купел"

Деловодство тел. 9554462/237 или 238

Вх. № РОК20-ВК08-1243-[4]

Регистриран на 21.07.2022



- Писмо на ваш № РОК20-ВК08-1243-[3].pdf(~509 КБ)
- ОМ-ИД-1928_07.07.2022-БГС2005.rar(~30 КБ)
- ОМ-ИД-1928_07.07.2022_.pdf(~428 КБ)
- ОМ-ИД-1928_07.07.2022.pdf(~473 КБ)

не е принтират!

Уважаеми г-н Стефанов,

във връзка със Заповед № РОК22-РД09-223 от 30.06.2022г - публично обсъждане на ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46721.3875.44 И 46721.3875.45, РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, приложено Ви изпращам писмо и данни за газоразпределителните мрежи, собственост на Овергаз Мрежи АД.

С уважение,

--

Петя Иванова
Експерт "Съгласуване"

Овергаз Мрежи АД
1000, гр. София, ул. Сердика №5, приемна в НАГ
Т:+359 2 986 40 10 | М:+359 882 174 054
Е:petia_ivanova@overgas.bg | www.overgas.bg

*Хр. Георгиев
и. Панчева*



overgas
мрежи

Изх. № 021-Е/2021-1334 № 07.2022 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ СТЕФАНОВ
КМЕТ НА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1618
БУЛ. ЦАР БОРИС III №136В

ОТНОСНО: ВАШ № РОК20-ВК08-1243-[3] - ЗАПОВЕД № РОК22-РД09-223 ОТ 30.06.2022Г ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46721.3875.44 И 46721.3875.45, РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ

По повод горесцитираната Заповед № **№ РОК22-РД09-223 от 30.06.2022г** с вх.№ Овергаз Мрежи АД, ОМ-ИД-1928 от 07.07.2022 г., приложено Ви предоставяме информация за предвидена за изграждане с идеен проект/специализирани схеми и план-схеми и/или работен проект газоразпределителна мрежа и съоръжения и отклонения към тази мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД, попадащи в посочения обхват.


Предвижданията в устройствените процедури следва да предоставят възможност на „Овергаз Мрежи“ АД да изпълни правата и задълженията си, предвидени в Закона за енергетиката и предоставени с лицензията на дружеството да поддържа и изгради своята газоразпределителна мрежа на територията на цялата Столична община.

В случай, че в горесцитираната разработка липсва решение за изграждане на газоразпределителна мрежа и обезпечаване с природен газ на всички имоти, попадащи в обхвата ѝ, е необходимо да се предвиди и план-схема за газоснабдяване. „Овергаз Мрежи“ АД има нужния капацитет и информация и може да съдейства при изготвянето ѝ.


В плана следва да са съобразени всички нормативни изисквания, касаещи инвестиционното проектиране, в това число *Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места* и *Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти*, както и всички други специални разпоредби, касаещи разположението на съоръжения на техническата инфраструктура с всички технически и технологични стандарти.

Изискванията към съоръженията в присъединяваните обекти на газоразпределителното дружество са публикувани на интернет страницата на „Овергаз Мрежи“ АД - <https://www.overgas.bg>.

С уважение,



Евгения Дойкова
Мениджър „Изграждане на ГРМ“
„Овергаз Мрежи“ АД

Приложение ГАЗ



--- Газопровод по идеен проект

Газови съоръжения



ЗАБЕЛЕЖКА:

*Всяко газопроводно отклонение (ГО) завършва с газово съоръжение на бетонова площадка с посочените размери, извън имотната граница;

*Дълбочината на полагане на проектните газопроводи е минимум 80 см;


*Сервитутите на газопроводите са съгласно НАРЕДБА №16 / 09.06.2004г.

Приложение ГАЗ



--- Газопровод по идеен проект

Газови съоръжения



ЗАБЕЛЕЖКА:

*Всяко газопроводно отклонение (ГО) завършва с газово съоръжение на бетонова площадка с посочените размери, извън имотната граница;

*Дълбочината на полагане на проектните газопроводи е минимум 80 см;

*Сервитутите на газопроводите са съгласно НАРЕДБА №16 / 09.06.2004г.