



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. №СО-2600-7083/14.10.2014г.

До Лицата Закупили Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител за: **Избор на изпълнители по обособени позиции:**

1. Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони в шест обособени позиции.
2. Седма обособена позиция: Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на цялата територия на Столична община -за всички шест зони.

Във връзка с отправено запитване и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос №1

За изпълняване изискванията на възложителя оферентът трябва да представи техническо оборудване за изпълнение на поръчката, именно: *„Мимално необходимия брой комплекти пътни знаци за въвеждане на Временна организация на движение (ВОД) при ремонтни работи и възникнали аварийни ситуации.*

- | | |
|--|---------|
| - ВОД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи | -10 бр. |
| - ВОД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението | -20 бр. |
| - ВОД при дълготрайни ремонтни работи с отбиване на движението | -10 бр. |

Въпрос: Моля да уточните какво трябва да съдържа всеки комплект знаци (вид и номер), за да може да се изготви оферта най-пълно отговаряща на изискванията на Възложителя.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1

Участникът трябва да се съобрази с изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010г. за „Временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Въпрос №2

В IV КАЧЕСТВО НА МАТЕРИАЛИТЕ е записано както следва : „Качествените показатели на вложените материали доставени от Изпълнителя се удостоверяват с протоколи от изпитвания извършени от акредитирана строителна лаборатория. Протоколите са неразделна част от отчета за месеца.”

Въпрос:Моля да уточните, че е допусната техническа грешка в така поставеното условие, тъй като съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти” същите се придружават само с декларация за съответствие.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2

Предвид наблюдението на Възложителя за опити за влагане на материали със занижено качество през последните години строителни материали при изпълнение на пътни обекти на територията на Столична община, освен с декларация за съответствие, качествените показатели на вложените материали доставени от Изпълнителя трябва да се удостоверяват и с протоколи от изпитвания извършени от акредитирана строителна лаборатория.

Въпрос №3

В Раздел III, в точка „Охват на дейността” е записано както следва: - *пренастилане на тротоарни настилки с унипаваж и/или асфалтобетон;*

Въпрос:Моля да уточните, каква настилка да използваме при остойносттаване на ремонт на дупки по съществуващи тротоари с настилка от бетонови плочи.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №3

При ремонт на единични дупки по съществуващи тротоари от бетонови плочи ремонта ще се извърши с бетонови плочи - по възможност идентични със съществуващите на място бетонови плочи.

Въпрос №4

Известна част от тротоарите се използват изцяло за паркиране на автомобили, от което следва, че съществуващата настилка от тротоарни плочи е изцяло разрушена.

Въпрос 1:С каква настилка трябва да бъдат възстановени тротоарите

Въпрос 2:Задължение ли е на участника абонаментното поддържане на тези тротоари, когато те не се използват по предназначение, а именно върху тях паркират автомобили в нарушение на правилника за движение по пътищата? Задължение ли е на участника да предвиди поставяне на антипаркинг стълбчета по цялата дължина на проблемните участъци и как общината ще реши проблема с паркирането на живущите след това?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №4

1.При необходимост от възстановяване на тротоарни настилки по цели улици или участъци от улици да се спазва изискването за пренастилане с унипаваж и/или асфалтобетон.

2.СЪГЛАСНО ПРОЕКТА ЗА ДОГОВОР

X. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

16.4. Не представляват непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор действията на дружествата- доставчици на комунални услуги, свързани с нарушаване целостта на настилките в обхвата на съответната зона и състоянието на отводнителните съоръжения, осигуряващи режим на нормална експлоатация на уличните платна, както и всякакви други действия на трети лица, които оказват негативно влияние върху състоянието на уличната мрежа. Рискът от такива действия се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да поправи настъпилите вреди.

Въпрос №5

Необходимо ли е ако участник ползва ресурсите на подизпълнителя си за покриване на минималните изисквания за участие, като машини и персонал, да представи в офертата си договор за наем на съответните машини и граждански договори със съответните специалисти?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №5

Не е необходимо. За доказване на съответствие с минималните изисквания на възложителя по отношение на техническо оборудване и персонал е достатъчно участникът да представи документите по чл.51, ал.1, т.8 и т.9 от ЗОП.

С уважение:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

.....(П)..... чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД във връзка с чл.22 б от ЗОП

/Любомир Христов/