



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № СО-2010-639А-(3) / 23.09 2013 г.

### **ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III”.**

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

**Въпрос 1:** Авторския надзор влиза ли в предмета на поръчката или за него ще се процедира съгласно чл. 162 ал. 2 от ЗУТ? В случай че се предвижда авторски надзор да влиза в предмета на поръчката, дали и как ще се променят образците от Тръжната документация – Приложение 6 Образец на ценова оферта и Приложение 16- проект на договора?

**Отговор 1:** За частта от обекта реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III”, за която има изготвен инвестиционен проект, авторския надзор ще се изплаща съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ.

За частта от обекта преасфалтиране на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „България” и на кръстовището на булеварда с бул. „Цар Борис III” авторския надзор е ангажимент на изпълнителя на договора. Образците от тръжната документация не се променят.

**Въпрос 2:** Моля да дадете допълнителна информация, относно изискванията на Възложителя, както и да уточните вида на маркировката, оградата от тръбно-решетъчни пана и антипаркингвите стълбчета?

**Отговор 2:** За хоризонтална маркировка да се използва шприц пластик с перли, тръбно – решетъчните пана – съгласно проекта, антипаркингвите стълбчета – метални.

**Въпрос 3:** В участъка от бул. „Цар Борис III” до бул. „Бъкстон” за изпълнение на тротоарите е предвиден уни-паваж 6 см., а в участъка за преасфалтиране от бул. „Бъкстон” до бул. „България” – тротоари от пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см. Моля да потвърдите вида на тротоарите в участъка от бул. „Бъкстон” до бул. „България”.

**Отговор 3:** вида на тротоарите е както е записано :

- в участъка от „Цар Борис III” до бул. „Бъкстон” – унипаваж 6 см.
- в участъка от бул. „Бъкстон” до бул. „България” – пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /



Изготвил: Даниела Младенова