



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. № СО-2600-8151/11 28.112013г.

ДО ЛИЦАТА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА: „РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЛОЩИ ОКОЛО ЕЗЕРОТО „АРИАНА“ В ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА“

ОТНОСНО: открита процедура с предмет: „РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЛОЩИ ОКОЛО ЕЗЕРОТО „АРИАНА“ В ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА“

Във връзка с отправено запитване и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос №1

Моля да уточните размера на растерната настилка от гранитни плочи, тъй като в кол. сметка по част Пътни работи т.2 настилка е с размери 50/50/6см., а в детайлите от проекта същата е с размери 50/50/10 см.

Отговор №1

За размера на настилка да се приема този в количествено-стойностните сметки – 50/50/6см.

Въпрос №2

В количествената сметка, част Пътна т.П Бордюри, водещи ивици и плочи количеството по т.1 Разваляне на съществуваща настилка е 7,653 м² /седем цяло шестстотин петдесет и три квадрата/, както и количество по т.5 уплътняване на земното легло е 7,653 м². Видно от другите позиции, както и от проекта е, че количествата по тези две позиции би трябвало да са 7 653 м² /седем хиляди шестстотин петдесет и три квадрата/.

Тъй като разликата е в пъти моля уточнете, това техническа грешка ли е и кое количество трябва да се остойностява?

Отговор №2

В количествената сметка за част „Пътна“, в т.П „Бордюри, водещи ивици и плочи“ - т.1 „Разваляне на съществуваща настилка“ и т.5 „Уплътняване на земното легло“ количеството в м² посочено с числото 7,653 – да се чете 7 653 (седем хиляди шестстотин петдесет и три кв.м.)

Допълнително пояснение: В количествената сметка за част „Пътна“, в т.І. „Пътни работи“, т.6 „Доставка и полагане на насочващи ленти с размери 30/30/5см, включително всички свързани с това разходи“ посочената мярка е м³ – да се чете м².

Въпрос №3

В количествената сметка „Реконструкция на пешеходни площи около езерото Ариана” поз.2 на стр.28 е зададена „Декоративка настилка”. В забележките към същата е записано, че вида на настилките са дадени в проект „Ландшафтна архитектура”. Предвид това, че в представените проекти към тръжната документация не е приложен проект по тази част, моля да уточните вида на декоративната настилка.

Отговор №3

Декоративната настилка е показана в детайла към част “Пътна”, като “фрагмент” в план и разрез на „растерна паважна” – сиенитни павета 10/10/10см и „растерна плочеста” – гранитни плочи 50/50/6см. (за дебелината на плочите виж Отг.1).

Въпрос №4

В количествената сметка „Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото Ариана” на стр. 25, поз.1 е даден „Доставка и полагане на сив унипаваж”. Моля да уточните какъв вид е унипаважа.

Отговор №4

Унипаважът е сив, правоъгълен с размери 20/10/8см. Материалите се представят предварително на инвеститора за одобрение.

Въпрос №5

В количествената сметка „Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото Ариана” на стр. 26, част „Други”- поз.5 е „Ракордиране на шахти различни размери”. Моля да уточните какви СМР включва тази позиция?

Отговор №5

Ракордирането на шахти е понижаване/повишаване на нивото на капака на шахтата в зависимост от разработената вертикална планировка. Ракордирането се изпълнява със съответстващи на конкретния случай СМР, така че при полагането на настилката нивото на капака на шахтата да съвпадне ниво с околната настилка.

С уважение:

Мария Бояджийска

Заместник кмет на Столична община

