

„ С А К С А ” ООД
ПЕТРОЛНА БАЗА „САКСА”
гр. Нови Искър, кв. “Курило”

Утвърдил : 
Управител
/ Атанас Димов /

П Л А Н

за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи в обект :

ПЕТРОЛНА БАЗА „САКСА”
гр. Нови Искър, кв. “Курило”

На основание **чл.9, ал.1, т.3** от Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1. За изпълнение на строително-монтажните работи се допускат лица, притежаващи необходимата правоспособност, преминали инструктаж по ТБ и ПБЗН.
2. Усигуряване на работниците, извършващи строително-монтажни работи с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло.
3. Пътищата за евакуация за времето на строително-монтажните работи да бъдат свободни и обозначени.
4. Поставяне на дежурство на необходимия брой допълнително количество противопожарни уреди.
5. Да се осигури работната площадка с аварийно осветление.
6. Да се определят и обозначат местата за складиране на материали и оборудване при строително-монтажните работи.
7. Не се разрешава складирането на материали и оборудване по противопожарните пътища и пътищата за евакуация на строителната площадка.
8. Горимите и трудногорими отпадъци да се изнасят от строителната площадка в края на всеки работен ден.
9. В обекта не се допуска изменението на функционалното предназначение и технологичното преоборудване на съоръженията без разработването на съответната проектна документация, съгласувана с органите на ПБЗН.
10. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация.
11. Всички неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимото, отказ на автоматични системи за управление и други се отстраняват незабавно.

12. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се допускат:

- Конструктивни промени без предварително съгласуване по установения ред;
- Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди,

апаратура и инсталации и такива, несъответстващи на групата по пожарна и експлозивна опасност;

- Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията;
- Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от

предприятията-производители.

13. Отоплителните и вентилационни съоръжения да се устройват при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

14. Техническият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата на пусково-спирателните устройства и съответно да може да ги използва при авария или пожар.

15. Служителите и работниците да преустановят веднага работа и уведомят ръководителя си при създаване на условия за авария или пожар.

16. Допуска се употребата на горими и лесно запалими течности след съгласуване с органите за ПБЗН и след вземането на необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

17. Ръководителите, работниците и служителите са задължени да познават и да могат да работят с противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене, с които е осигурен обекта.

18. При възникнало запалване или пожар **да се съобщи на телефон – 112** и се започне гасене с наличните противопожарни уреди.

Изготвил :
/ инж. Ст. Стоименов /

