

**„САКСА” ООД**  
**ПЕТРОЛНА БАЗА „САКСА”**  
**гр. Нови Искър, кв. „Курило”**



Утвърждавам:.....  
 Управител:  
 / Атанас Димов /

**П Л А Н**

за евакуация на работещите и на пребиваващите лица при пожар или авария  
 На основание **чл. 9, ал. 1, т. 4** от Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна  
 безопасност при експлоатация на обектите в съответствие с **чл. 11** и **Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1**

1. Категория по пожарна опасност – **Ф5.В**
2. Категория на сградите в зависимост от обитателите - **А1.**
3. Данни за персонала :
  - Численост на персонала, включен в дейности за евакуация на хората и имуществото - .... бр.
  - Максимална численост на служителите във обекта - ..... бр.
4. **Действия и задължения на работещите :**

| №  | Наименование на действията  | Ред и последователност на действията   | Отговорник/длъжност на изпълнителя | Подпис |
|--|---|--|------------------------------------|--------|
| 1.   | При възникнал пожар уведомяване на :<br>-Телефон 112;<br>-Управителя ;<br>-Работници и служители. | - Уведомяват се пребиваващите в сградата за възникналия пожар чрез вик „ <b>пожар</b> ” и сирена, като се приканват да напуснат, без създаването на паника.<br>- Уведомяват се органите на “ПБЗН” на тел.112 :<br>1. Наименованието и адрес<br>2. Кой предава съобщението.<br>3. В коя част на сградата е възникнал пожара | - Отговорник по ПБ<br>.....        |        |
| 3.   | Евакуация :   | - Отварят се изходните врати по пътищата за евакуация.<br>- Насочват се пребиваващите към изходите съгласно схемата за евакуация и указания в нея маршрут.   | .....                              |        |
| 4.   | Евакуация при силно задимена обстановка   | Евакуацията да се извършва оптимално близко до пода, като при възможност пред дихателните пътища се поставя влажна кърпа   |                                    |        |
| 5.   | Пожарогасене – действия за гасене на пожара   | - Изключва се електрическият ток от главното ел.табло.<br>- Започва се гасене на пожара с наличните противопожарни уреди и съоръжения, при спазване на мерките за лична безопасност.   | .....<br>.....<br>.....<br>.....   |        |
| 6.   | Спасяване на имуществото  | - Организира се изнасяне и опазване на ценно имущество и документи   | .....                              |        |
| 7.   | Посрещане на служителите от органите за ПБЗН  | - Информира се ръководителя на екипа на РС „ПБЗН”<br>1. Мястото на възникване на пожара.<br>2. Останали в сградата застрашени лица.<br>3. Предприетите до момента действия от.<br>- Изпълняват се указанията и разпореденията на ръководителя на екипа на „ПБЗН”   | .....                              |        |
| Кратко описание на недопустимите действия при евакуация. |   | - Да се осъществи евакуация само през изходите, указани в евакуационната схема.<br>- Не се допуска връщане в обекта.   |                                    |        |
| Проверяващо лице дали всички са напуснали .              |   | .....  |                                    |        |

Изготвил :.....  
 / инж. С. Стоименов /