



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-389 (4)

Гр. Плевен, 25.04. 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № PP-02-389/ 31.10.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели;
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватерна – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № PP-02-389/ 31.10.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК – АРКО ТАУЪРС, Банишора, София“. Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.


С писмо изх. № PP-02-389-(1)/ 30.12.2024 г. БДДР е изисквала от заявителя представяне на допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил с писма вх. № PP-02-389-(2)/ 20.01.2025 г. и № PP-02-389-(3)/ 08.04.2025 г.

Извършена е повторна преценка на заявлението и допълнително представената документация по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 7132-3354/01.04.2025г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 17.04.2025г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532502109243/ 16.04.2025г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – АРКО ТАУЪРС, Банишора, София” (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 72,00 м. Сондирането в интервала 0,00 – 72,00 м е извършено с длето с диаметър Ø320 мм. Кладенеца е обсаден с метална кондукторна колона с диаметър Ø219 мм в интервала 0,00 – 2,00 м. Тръбният кладенец е изграден от експлоатационни PVC тръби и филтри с диаметър Ø140 мм в интервала 0,00 – 72,00 м. Филтърните участъци са разположени в интервала от 16,00 – 48,00 м, 52,00 – 64,00 м и 68,00 – 72,00 м. Задтръбното пространство в интервала от 0,00 – 72,00 м е запълнено с филцова засипка.

Устието на тръбния кладенец се намира в стоманобетонов пръстен с височина 1,50 м и диаметър Ø1000 мм., който се затваря с капак.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа Grundfos – SQ 3-80 с дебит 4 м³/час и напор H=84 м, която е спусната на дълбочина 61,50 м от терена.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 68134.512.151, по КК и КР на гр. София, р-н „Сердика“, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 3, Столична община, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 48341 кв. м, стар номер 1017, 1018, квартал 50, парцел V;

„ТК – АРКО ТАУЪРС, Банишора, София” (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

N - 42° 42' 44.403" ; E - 23° 18' 17.347"

Координатна система 2005 кадастрална:

X – 4733097.206 м, Y – 320202.248 м, Z – 551.63 м.

5. Обект на водоснабдяване: За оросяване на тревни площи на „Комплекс от многофамилни жилищни сгради с обекти за обществено обслужване, подземен паркинг, помещения за трафопостове, абонатни станции, водни резервоари и допълващо застрояване, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 68134.512.151, по КК и КР на гр. София, р-н „Сердика“, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 3, Столична община;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: **1,2 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **1,5 л/сек** в рамките на **19.2 часа дневно;**


Годишно водно количество: **37843 м³/годишно;**

Сезонен воден обем **21400 м³** в периода **01.04 – 30.10 (214 дни);**

Минимално необходимо водно количество: **21400 м³/годишно;**

Статично водно ниво: **17,21 м**, кота СВН – **534.42 м;**

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **1.60 м** до дълбочина на водното ниво **18.81 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **1.5 л/сек.**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа


- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

