



Изх. № PP-04-78 – 6

гр. Плевен, 23.09.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДПР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискваните се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане в коригираното речно легло на р. Владайска река в урбанизираната територия от землището на гр. София, Столична община, обл. София град, на 2 бр. стоманобетонени подпори за укрепване на водопровод.
--------------------	--

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1IS500R1010, ВЛАДАЙСКА ISRWB1010
Поречие и воден обект:	Искър р. Владайска река, в която в участъка на ползване съгласно изготвения работен проект протичат: - максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - 137,2 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 1% - 63,3 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 5% - 33,7 м³/сек.

На. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № PP-04-78/ 23.09.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Писмо от заявителя с вх. № PP-04-78 (1)/ 29.09.2025 г. с допълнителни документи към заявлението.

✓ Писмо с изх. № PP-04-78 (2)/ 27.10.2025 г. до РИОСВ гр. София, за предоставяне на копие на писмо с изх. № 26-00-6503/ 16.09.2016 г. на инспекцията до заявителя.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-78 (3)/ 27.10.2025 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-78 (4)/ 09.12.2025 г. и вх. № РР-04-78 (5)/ 12.12.2025 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изискана и получена на 09.01.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 09.01.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изпратено на 09.01.2026 г. до НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 13.01.2026 г. от НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане в коригираното речно легло на р. Владайска река в урбанизираната територия от землището на гр. София, Столична община, обл. София град, на 2 бр. стоманобетонни подпори за укрепване на водопровод.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичният потенциал на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS500R1010 е умерен, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрозообентос, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК₅, алуминий (Al), манган (Mn), цинк (Zn) и мед (Cu), а за добро химично състояние е констатирано отклонение по кадмий.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS500R1010 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК₅, Al, Mn, Zn, Cu до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на кадмий до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показател кадмий след 2027 г. Предотвратяване на влошаването химичното състояние по останалите елементи за качество“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Владайска река в урбанизираната територия от землището на гр. София, с цел преминаване през реката на водопровод и изграждане в коригираното речно легло на 2 бр. стоманобетонени подпори за укрепване на водопровода, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за изграждане в коригираното речно легло на р. Владайска река в урбанизираната територия от землището на гр. София, Столична община, обл. София град, на 2 бр. стоманобетонени подпори за укрепване на водопровод, са следните:

✓ Мярка с код DP_2_3 - Намаление на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци;

✓ Мярка с код DP_2_3 - Намаление на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;

✓ Мярка с код PM_2 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код PM_9 – Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения и действие с код PM_9_3 - Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ.

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която следва да се има предвид при реализирането на дейностите за изграждане в коригираното речно легло на р. Владайска река в урбанизираната територия от землището на гр. София, Столична община, обл. София град, на 2 бр. стоманобетонени подпори за укрепване на водопровод, е следната:

✓ Мярка с код M33-B22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. следва да се имат предвид при реализиране на предвидените строителни дейности за изграждане на в коригираното речно легло на р. Владайска река в урбанизираната територия от землището на гр. София, Столична община, обл. София град, на 2 бр. стоманобетонени подпори за укрепване на водопровод.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Направа на два отвора в стоманобетоневото дъно на съществуващата корекция на р. Владайска река в разрешения за ползване участък – от двете страни на кюнето на корекцията, и отстраняване от речното легло на строителните отпадъци.
2. Изкопни дейности в двата отвора в стоманобетоневото дъно на съществуващата корекция на р. Владайска река до достигане на тръбата на съществуващ водопровод и изкоп около тръбата за цялостно разкриване. Демонтиране на частите от тръбата на съществуващ водопровод, които са разкрити чрез направените изкопи в двата отвора в стоманобетоневото дъно на съществуващата корекция на р. Владайска река.
3. Изграждане във всеки от двата изкопа направени в отворите в стоманобетоневото дъно на съществуващата корекция на р. Владайска река, на стоманобетонена подпора с конструкция:
 - Фундамент с размери – дължина 2,20 м, ширина 2,00 м и височина 0,50 м върху подложен бетон с размери - дължина 2,40 м, ширина 2,20 м и височина 0,10 м;
 - Изграждане върху всеки от фундаментите на стоманобетонени колони с диаметър 0,40 м и височини 4,55 м за колоната при десен бряг на реката и 4,50 м за колоната при

ляв бряг на реката. В горния край на двете колони се изграждат стоманобетонени шапки с размери 0,90 м/ 0,90 м/ 0,40 м.

➤ Обратни насипи в двата изкопа.

4. Монтиране върху двете стоманобетонени подпори на водопровод от стоманени тръби Ф406,4/10 мм с наклон 0,0055 в посока ляв бряг. Монтиране на 0,10 м топлоизолация около тръбата на водопровода.

Забележка:

Всички по-подробни размери и детайли на частите на подпорите и водопровода са съгласно конструктивно решение от одобрен работен проект.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	р. Владайска река – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.509.7001 и 68134.600.2131 в урбанизираната територия от землището на гр. София, Столична община, обл. София град. Географски координати на точките в центъра на всяка една от двете стоманобетонени подпори: <u>Стоманобетонена подпора (C1) между кюнето и десния бряг на конекцията на реката:</u> N - 42° 42' 26,773", E - 23° 20' 09,682" Надморска височина – 526,44 <u>Стоманобетонена подпора (C2) между кюнето и левия бряг на конекцията на реката:</u> N - 42° 42' 27,007", E - 23° 20' 09,325" Надморска височина – 526,44 (Обозначаването на подпорите е съгласно чертеж № W284-ПП-СК-02-00 – „Котировъжни планове и разрези“ от част „Конструктивна“ на работния проект) Географски координати на точките от водопровода на двата бряга на коригираното речно легло: - Десен бряг: N - 42° 42' 26,616", E - 23° 20' 09,920" Надморска височина – 529,58 - Ляв бряг: N - 42° 42' 27,163", E - 23° 20' 09,087" Надморска височина – 530,24
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. София с ЕКАТТЕ 68134, Столична община, област София град

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в коригираното речно легло на р. Владайска река – 23,10 м².

Разрешен участък за ползване:

- Дължина - 15,00 метра;
- Цялата ширина на коригираното речно легло - 25,37 метра.

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение на р. Владайска река в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън коригираното речно легло на р. Владайска река. 2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на коригираното речно легло на р. Владайска река, или да се увеличи в участъка за ползване изравнящата способност на водите в реката, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка. 2.5. Да не се извършва нарушаване на коригираното речно легло на р. Владайска река извън разрешения участък за ползване и двата отвора за стоманобетоновите подпори. 2.6. Да не се извършва, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали в коригираното речно легло на р. Владайска река. 2.7. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения в, около и над коригираното речно легло на р. Владайска река - прагове, бентове, мостове и др., както и самото коригирано речно легло.

3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в коригираното речно легло на р. Владайска река. 5.2. При строителството своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коригираното речно легло на р. Владайска река, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на

	неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.
	9.3. Отнемането на разрешителното при констатиране нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"