



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-4- 2

гр. Плевен,16.02..... 2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-4/ 12.01.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“ в т.ч. противопожарни нужди;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № РР-02-4/ 12.01.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – ЕВЪРТИ БЪЛГАРИЯ ПРИЗМА, МЛАДОСТ, СОФИЯ“.

Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 22668-11609/ 06.11.2025г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 10.02.2026г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 2255326008554771/ 13.02.2026г. агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения**.

Водовземане от ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G000000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на тялото по показателите *Fe* и *Mn*; 2. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – ЕВЪРТИ БЪЛГАРИЯ ПРИЗМА, МЛАДОСТ, СОФИЯ“ (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 80,00 м. Сондирано е с диаметър Ø393 до дълбочина 80,00 м. Тръбният кладенец е обсаден от PVC тръби и филтри с диаметър Ø160/7,7 мм. в интервала 0,00 – 80,00 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 42,00 – 80,00 м. Плътни тръби в интервала 0,00 – 42,00 м, като в интервала 0,00 – 15,00 м е изпълнена и задтръбна циментация. В пространството между кладенеца и експлоатационната колона е изпълнена филцова засипка.

Устието на кладенеца се намира във вкопана в земята шахта, представляваща бетонов пръстен с диаметър Ø800 мм и дълбочина 0,45 м, която се затваря с капак.

Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа “Wilo”, модел TWU4.08-23N, с дебит $Q = 8$ куб.м/час и напор $H = 112,00$ м, спусната в интервала 40,00 – 42,00 м кота терен.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 68134.4081.814 област София (столица), община Столична, гр. София, район Младост, ул. „Генерал Йордан Венедиков“ №8, Вид собств.: частна, Вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг обществен обект, комплекс, площ 436 кв. м, стар номер 814;

„ТК – ЕВЪРТИ БЪЛГАРИЯ ПРИЗМА, МЛАДОСТ, СОФИЯ“ (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

N - 42° 39' 59,85''; E - 23° 22' 37,42''

Координатна система 2005 – Кадастрална:

X – 4727870,42 м, Y – 325990,64 м, Z – 564,13 м

5. Обект на водоснабдяване: За измиване на автомобили и площадки, както и осигуряване на противопожарен резерв към автомивка, намираща се в подземен етаж на „Сграда Призма“ на територията на ПИ с идентификатор 68134.4081.814 област София (столица), община Столична, гр. София, район Младост, ул. „Генерал Йордан Венедиков“ №8, Вид собств.: частна, Вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг обществен обект, комплекс, площ 436 кв. м, стар номер 814;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: **0,1 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **2,2 л/сек** в рамките на **1,09 часа** дневно;

Годишно водно количество: **3154 м³/годишно;**

Минимално необходимо водно количество: **3154 м³/годишно;**

Статично водно ниво: **14,30 м**, кота СВН – **549,83 м;**



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Максимално допустимо експлоатационно понижение: **12,33 м** до дълбочина на водното ниво **26,63 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **2,2 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

