



Изх. № РР-02-56 – 4

Гр. Плевен, 09.04. 2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-56/04.02.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено е заявление с вх. № РР-02-56/ 04.02.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК – ОРИЕНТ – 88, София, Кремиковци“. С писма вх. № РР-02-56-(2)/ 15.01.2026г. и № РР-02-56-(3)/16.01.2026г., заявителят е представил в БДДР коригирана обосновка на заявените водни количества и техническа спецификация на монтираното помпено оборудване в кладенеца.

Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 22471-13055/22.12.2023г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 26.03.2026г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532601892243/ 30.03.2026г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № / 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – ОРИЕНТ – 88, София, Кремиковци“ (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 58,00 м. Обсаден е с полипропиленови тръби и филтри с диаметър Ø140 мм. Филтрите на кладенеца са разположени в интервали 4,50 – 51,00 м и 56,00 – 58,00 м. Пространството между кладенеца и експлоатационната колона е засипано с промит речен чакъл с фракция 4-8 мм.

Устието на тръбния кладенец се намира в подземна бетонова шахта с диаметър Ø800 мм, която е покрита с бетонов капак.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа „Grundfos“ SQE 3-65 N с дебит $Q = 3,0$ куб.м/час и напор $H = 70,00$ м, спусната на дълбочина 50,00 м от терена.

4. Място на водоземане: Поземлен имот с идентификатор 68134.8600.1494 (стар номер: квартал 27, парцел III-1392,1393) по КК и КР на гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, община Столична, област София (столица), вид собств. Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид производствен, складов обект, площ 1846 кв. м;

„ТК – ОРИЕНТ – 88, София, Кремиковци“ (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

$N - 42^{\circ} 42' 34.30''$; $E - 23^{\circ} 26' 13.30''$

Координатна система 2005 – Кадастрална:

$X - 4732512.847$ м, $Y - 331021.117$ м, $Z - 525.40$ м

5. Обект на водоснабдяване: За поливане на тревни площи на територията на поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 68134.8600.1494 (стар номер: квартал 27, парцел III-1392,1393) по КК и КР на гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, община Столична, област София (столица);

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **0,1 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **0,8 л/сек** в рамките на **3,0 часа дневно;**

Годишно водно количество: **3154 м³/годишно;**

Минимално необходимо водно количество: **3154 м³/годишно;**

Статично водно ниво: **4,70 м**, кота СВН – **520,70 м;**

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **5,20 м** до дълбочина на водното ниво **9,90 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **1,0 л/сек.**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземање за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция *Дунавски район*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

