

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ 10

ГР. СОФИЯ – п.к. 1618



Изпраща се с обратна разписка.

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от Столична община, ЕИК: 000696327, инж. Петьо Велев, тел. +359 88 940 6605

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, ул. „Московска“ №33

(седалище)

Пълен пощенски адрес: Столична община; ул. „Московска“ № 33; 1000 София; Република България

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: кмет на Столична община

Васил Терзиев

Лице за контакти: инж. Петьо Велев, тел. +359 88 940 6605, e-mail: p.velev@raicommerce.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

Договор рег. № СОА24-ДГ55-849/20.11.2024 г.

„Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Реверсивна връзка между довеждаща система „Бели Искър“ посредством Малобучинския водопровод и довеждаща система „Искър“ посредством ПС „Бъкстон“, район „Витоша“/Аварийно водоснабдяване на южните и югозападните части на София – прехвърляне на води от система яз. „Искър“ към система яз. „Бели Искър“ по трасе от ПС „Бъкстон“ до р-р „Бояна“ и включване в Малобучински водопровод, р-н „Витоша““

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. – ПРИЛОЖИМО.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. – НЕПРИЛОЖИМО.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.- НЕПРИЛОЖИМО.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомител: /подпис/



ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище - Столична община, гр. София, ул. „Московска“ №33.

2. Пълен пощенски адрес - Столична община; ул. „Московска“ № 33; 1000 София; Република България.

3. Телефон, факс и e-mail - p.velev@raicommerce.bg.

4. Лице за контакти - инж. Петьо Велев, тел. +359 88 940 6605.

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Целта на настоящия проект обхваща проектирането и изграждането на помпени станции, тласкатели и възстановяване на р-р „Под Бояна“, свързани с реализиране на реверсивна връзка между водоснабдителна система „Бели Искър“ посредством Малобучинския водопровод и водоснабдителна система „Искър“ посредством ПС „Бъкстон“, през резервоар и ПС „Под Бояна“ до резервоари „Княжево“ и „Бояна“ и чрез ПС III-ти подем в посока Симеоново и резервоар „Мало Бучино“.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Водоземането е от съществуващите съоръжения и водопроводи на ВиК оператора. С настоящия проект се променя пътят на водата, но не и водните количества, които се употребяват. Не се предвиждат нови водоизточници и увеличаване на водопотреблението на съществуващото.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Не се очаква генериране на отпадъци.

- ПОДОБЕКТ: ПС I-ви подем и тласкател от ПС „Бъкстон“ до р-р „Под Бояна“

Отпадъчните води от сградата ще се отвеждат в съществуващата площадкова канализация, ситуирана в имота.

- ПОДОБЕКТ: Помпена станция II-ри подем и тласкател от помпена станция до р-р „Бояна“ и р-р „Княжево“

Отпадъчните води от сградата ще се заустват в съществуващия уличен канал.

- ПОДОБЕКТ: Помпена станция III-ти подем и тласкатели до Малобучински водопровод

Отпадъчните води от сградата ще се заустват в съществуващия уличен канал.

- ПОДОБЕКТ: Възстановяване на р-р „Под Бояна“

Не се генерират отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Не се очакват.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Не се очакват.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Не се очакват.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

– **ПОДОБЕКТ:** ПС I-ви подем и тласкател от ПС „Бъкстон“ до р-р „Под Бояна“

Помпена станция „Бъкстон“ е разположена в имот 68134.1933.1293, област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, ул. Околовръстен път №13, вид собств.: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: За съоръжение на водопровод, площ 1798 кв. м, квартал 74, парцел XVIII. Съгласно скица, издадена от служба по ГKK – гр. София №15-226020-04,03,2021г., сградата на помпена станция Бъкстон е с идентификатор 68134.1933.1293.3 с адрес гр. София, район Витоша, ул. Околовръстен път №13,, застроена площ 243 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация.

– **ПОДОБЕКТ:** Помпена станция II-ри подем и тласкател от помпена станция до р-р „Бояна“ и р-р „Княжево“

В имота на резервоар „Под Бояна“ се предвижда изграждане на помпена станция II^{ри} подем, която посредством тласкателен водопровод ще подава вода към съществуващ резервоар „Бояна“ (обем $V=2\ 500\ m^3$ и кота терен – 770,28 m) и съществуващ резервоар „Княжево“ (обем $V=3\ 000\ m^3$ и кота терен – 761,75 m), намиращи се поземлен имот 68134.1942.582.

Помпена станция „Под Бояна“, съгласно скица №15-65804 от 26.01.2021 г., издадена от служба по ГKK – гр. София, ще бъде разположена в поземлен имот 68134.1942.191, област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 8 271 m^2 , стар номер 191, квартал 50, парцел XXVIII. В акта за общинска собственост (публична) №1206, имотът е описан като терен, санитарно-охранителна зона пояс I, съставляващ УПИ XXVIII – за резервоар.

– **ПОДОБЕКТ:** Помпена станция III-ти подем и тласкатели до Малобучински водопровод

Съгласно скица, издадена от служба по ГKK - гр. София №15-65806-26,01,2021г., помпена станция „Бояна“ ще е разположена в поземлен имот 68134.1942.582, област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, п.к. 1000, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 14338 кв. м, стар номер 582, квартал 66, парцел IV,V. В акта за общинска собственост (публична) №1200, имотът е описан като терен, санитарно-охранителна зона пояс I, около напорните резервоари Бояна и Княжево. Те са въведени в експлоатация съответно през 1923 и 1983 г. Имотът попада в охранителната зона на резервата „Боянска църква“ зона Б и зона В.

Има положително съгласувателно становище от Министерството на културата. (приложено на електронен носител)

– **ПОДОБЕКТ:** Възстановяване на р-р „Под Бояна“.

В имота на резервоар „Под Бояна“ се предвижда изграждане на помпена станция II^{ри} подем, която посредством тласкателен водопровод ще подава вода към съществуващ резервоар „Бояна“ (обем $V=2\ 500\ m^3$ и кота терен – 770,28 m) и съществуващ резервоар „Княжево“ (обем $V=3\ 000\ m^3$ и кота терен – 761,75 m), намиращи се поземлен имот 68134.1942.582.

Помпена станция „Под Бояна“, съгласно скица №15-65804 от 26.01.2021 г., издадена от служба по ГKK – гр. София, ще бъде разположена в поземлен имот 68134.1942.191, област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, вид собств.

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 8 271 m², стар номер 191, квартал 50, парцел XXVIII. В акта за общинска собственост (публична) №1206, имотът е описан като терен, санитарно-охранителна зона пояс I, съставляващ УПИ XXVIII – за резервоар.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на реверсивна връзка между водоснабдителна система „Бели Искър“ посредством Малобучинския водопровод и водоснабдителна система „Искър“ посредством ПС „Бъкстон“, през резервоар и ПС „Под Бояна“ до резервоари „Княжево“ и „Бояна“, както и чрез ПС III-ти подем в посока Симеоново и резервоар „Мало Бучино“.

Обектът включва следните подобекти:

- ПС I-ви подем и тласкател от ПС „Бъкстон“ до резервоар „Под Бояна“;
- Помпена станция II-ри подем и тласкател до резервоари „Бояна“ и „Княжево“;
- Помпена станция III-ти подем и тласкатели до Малобучински водопровод;
- Възстановяване на резервоар „Под Бояна“.

Не се предвижда използване, съхранение или наличие на опасни вещества по Приложение № 3 към ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът до обектите ще се осъществява по съществуващата улична и обслужваща инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Реализацията на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи:

- Подготвителен етап и строително-монтажни работи;
- Изграждане на помпените станции, тласкателите и възстановяване на резервоар „Под Бояна“;
- Изпитвания и въвеждане в експлоатация;
- Експлоатация на съоръженията като част от водоснабдителната система на гр. София.

Не се предвижда закриване на съоръженията. При евентуално извеждане от експлоатация ще бъдат приложени действащите нормативни изисквания за възстановяване на терените.

6. Предлагани методи за строителство.

Изкопните работи ще се извършват при спазване на проектните коти и нивелетни наклони. При дълбочина над 1,50 m изкопите ще бъдат укрепвани с метално инвентарно укрепване. Изкопите ще бъдат оградени и сигнализирани. В близост до съществуващи подземни комуникации изкопаването ще се извършва ръчно. Не се предвижда използване на взривни работи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от инвестиционното предложение произтича от необходимостта за осигуряване на надеждна и гъвкава експлоатация на водоснабдителната система на Столична община чрез реализиране на реверсивна връзка между водоснабдителните системи „Бели Искър“ и „Искър“. Проектът ще подобри сигурността на водоснабдяването и възможностите за управление на водните ресурси при аварийни и експлоатационни ситуации.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение е разположено в урбанизираната територия на район „Витоша“, Столична община, в поземлени имоти:

- ПИ 68134.1933.1293 – ПС „Бъкстон“;
- ПИ 68134.1942.191 – ПС и резервоар „Под Бояна“;
- ПИ 68134.1942.582 – резервоари „Бояна“ и „Княжево“ и ПС III-ти подеи.

Имотите не попадат в защитени територии или защитени зони от Националната екологична мрежа. Не се очаква въздействие върху близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Всички площадки са разположени в урбанизирана територия с предназначение за водоснабдителни съоръжения и техническа инфраструктура. Засегнатите имоти са общинска собственост и се използват за нуждите на водоснабдителната система.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Част от обектите попадат в санитарно-охранителни зони около съществуващи водоснабдителни съоръжения. Имотът на резервоарите „Бояна“ и „Княжево“ попада в охранителната зона на резервата „Боянска църква“ – зони Б и В, за което е налице положително съгласувателно становище от Министерството на културата. Имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони по Natura 2000.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвиждат дейности по добив на строителни материали, изграждане на нови водоизточници, добив на енергия или жилищно строителство. Предвижда се единствено изграждане и реконструкция на елементи от водоснабдителната инфраструктура.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат необходими съответните разрешителни и съгласувателни процедури съгласно действащото законодателство, включително одобряване на инвестиционните проекти, издаване на разрешение за строеж и съгласуване със заинтересованите компетентни органи и експлоатационни дружества. Налице е положително съгласувателно становище от Министерството на културата относно обектите, попадащи в охранителната зона на резервата „Боянска църква“.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение е разположено в урбанизирана територия на район „Витоша“, Столична община. Засегнатите имоти са предназначени за съществуващи водоснабдителни съоръжения и техническа инфраструктура. Имотите са общинска собственост и понастоящем се използват за нуждите на водоснабдителната система на град София.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Инвестиционното предложение не засяга мочурища, крайречни области, речни устия или други влажни зони.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Обектът не засяга крайбрежни зони, морска околна среда или морски екосистеми.

4. планински и горски райони;

Част от обектите са разположени в подножието на планина Витоша, в урбанизирана градска среда. Не се предвижда засягане на горски територии, изсичане на горска растителност или промяна на предназначението на горски земи.

5. защитени със закон територии;

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не засяга пряко такива територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Имотите не попадат в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Natura 2000. Не се очаква пряко или косвено въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони, както и върху природни местообитания и популации на защитени растителни и животински видове.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Част от обектите попадат в охранителната зона на резервата „Боянска църква“ – зони Б и В. За инвестиционното предложение е издадено положително съгласувателно становище от Министерството на културата. Не се очаква отрицателно въздействие върху културно-историческото наследство и ландшафтните характеристики на района.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Част от съоръженията са разположени в санитарно-охранителни зони около съществуващи водоснабдителни обекти. Инвестиционното предложение е свързано с подобряване функционирането на системите за питейно-битово водоснабдяване и не се очаква отрицателно въздействие върху обекти, подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

По време на строителството са възможни временни и локални въздействия, свързани с шум, прах и движение на строителна техника. По време на експлоатацията не се очакват отрицателни въздействия върху човешкото здраве, атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, климата, ландшафта, биологичното разнообразие и защитените територии. Реализацията на проекта ще има положителен ефект върху надеждността на водоснабдителната система.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие върху защитени зони от Националната екологична мрежа, тъй като инвестиционното предложение не попада в техните граници и не засяга предмета и целите им на опазване.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се предвижда използване или съхранение на опасни вещества. Не се очаква риск от големи аварии по смисъла на приложимото законодателство. При спазване на нормативните изисквания рискът от бедствия е минимален.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очакваните въздействия по време на строителството са преки, краткотрайни, локални и временни. По време на експлоатацията въздействието е предимно положително и дълготрайно, свързано с повишаване сигурността на водоснабдяването.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Въздействието ще бъде ограничено в рамките на строителните площадки и трасетата на водопроводите на територията на град София, район „Витоша“. Не се очаква съществено въздействие върху населението извън непосредствено прилежащите територии.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от възникване на отрицателни въздействия е ниска. Очакваните въздействия са с ниска интензивност, локален характер и ограничена продължителност.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействията ще възникват основно по време на строителството, ще бъдат временни и обратими. След приключване на строително-монтажните работи засегнатите терени ще бъдат възстановени.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не са известни други инвестиционни предложения в района, които в съчетание с настоящото да доведат до значителни въздействия върху околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Всички потенциални въздействия могат да бъдат ефективно ограничени чрез прилагане на добри строителни практики, спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа и възстановяване на засегнатите терени след приключване на строителството.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсирание на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Спазване на одобрените инвестиционни проекти и технологични решения;
- Ограждане и сигнализиране на строителните площадки;
- Ограничаване на запрашаването и шума по време на строителството;
- Ръчно изпълнение на изкопни работи в близост до подземни комуникации;
- Спазване на изискванията за управление на строителните отпадъци;
- Възстановяване на нарушените терени след приключване на строителните дейности;
- Спазване на режима в санитарно-охранителните зони и условията на съгласувателните становища.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е свързано с подобряване сигурността и надеждността на водоснабдяването на град София чрез осигуряване на реверсивна връзка между водоснабдителните системи „Бели Искър“ и „Искър“. Очаква се реализацията на проекта да бъде в обществен интерес поради значението му за осигуряване на непрекъснато и качествено водоснабдяване на населението на територията на град София. Към момента няма данни за възражения или обществено недоволство, свързани с реализацията на инвестиционното предложение.