X PP-02-29-4/30.10.2026

Рег. №

Signed by: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал. 1, във връзка с чл.44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-29/21.01.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030;

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № РР-02-29/21.01.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК Маранж - Панчарево, София“.

Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 23716-12664/02.12.2025 г. на РИОСВ – София, вече изградени и въведени законосъобразно в експлоатация водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. Предвид това при издаване или актуализиране на разрешителното за водовземане по реда на Закона за водите няма основание за провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 14.10.2026г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532604796928/ 13.10.2026г., агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Водовземането се осъществява от ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, което е оценено в ПУРБ 2022–2027 г. в добро количествено и

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за Fe и Mn за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК Маранж - Панчарево, София“ *(тръбен кладенец)*

Тръбният кладенец е с дълбочина 31,00 м. Водовземното съоръжение е изградено от PVC тръби и филтри с диаметър Ø160 мм и дебелина на стената 6,2 мм. Филтрите на кладенеца представляват прорези и са разположени в интервала 12,00 – 30,00 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка с едрина на зърната 3–5 мм.

Устието на кладенеца се намира в каптажна шахта с размери 0,80×0,80×1,00 м, снабдена с железен капак. Кладенецът е разположен в сградата на автомобилен сервиз.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа Calpeda, модел 4SDF 22/21EC, с дебит Q = 3,3 м³/ч (0,92 л/сек), при напор H = 38,9 м, спусната на дълбочина 22,00 м под устието на сондажа.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 55419.6703.164 с. Панчарево, район Панчарево, м. Лъката, област София (столица), община Столична, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За търговски обект, комплекс, площ 1136 кв. м, стар номер 164, квартал 13а, парцел I;

„ТК Маранж - Панчарево, София“ *(тръбен кладенец)*

Координати WGS 1984 – географски:

N – 42° 36′ 35,29′′ ; E – 23° 24′ 00,60′′

Координатна система 2005 – кадастрална:

X – 4721513,28 м ; Y – 327727,29 м,

Надморска височина – Балтийска система:

Z – 574,00 м

5. Обект на водоснабдяване: За измиване на автомобили в автомивка с две клетки намираща се в ПИ с идентификатор 55419.6703.164 с. Панчарево, район Панчарево, м. Лъката, област София (столица), община Столична, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За търговски обект, комплекс, площ 1136 кв. м, стар номер 164, квартал 13а, парцел I;

6. Проектни параметри на използването:

Среднодеионощен дебит: **0,1 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **0,92 л/сек** в рамките на **2,6 часа дневно;**

Годишно водно количество: **3154 м³/годишно;**

Минимално необходимо водно количество: **3154 м³/годишно;**

Статично водно ниво: **8,50 м**, кота СВН **–565,50 м**;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **10,02 м**, до дълбочина на водното ниво **18,37 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **0,92 л/сек**.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
- ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
- в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган;*

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Signed by: RUMELIYA PETROVA