

**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**  
**Приложение № 5 на Приложение № 1 към Решение № 204 по Протокол № 32/22.04.2021г.**

л.1 от всл.3

№	Инсталация	ФПЧ10	ФПЧ2.5	ПАВ	NOx	CO	ФПЧ10	ФПЧ2.5	ПАВ	NOx	CO	Височина на изпускащото устройство	Температура	Скорост	Диаметър	UTM Easting	UTM Northing
		t/год	t/год	t/год	t/год	t/год	g/s	g/s	g/s	g/s	g/s						
1	ТЕЦ "София Изток"											m	°C	m/s	m	m	m
	Комин № 1 на "Енергиен блок"	1,21	1,21	0,00	121,34	8,44	0,038	0,038	0,000	3,848	0,268	125	115,6	2,4486575	5,4	698172,97	4725088,61
	Комин № 2 на "Енергиен блок"	3,69	3,69	0,00	369,37	25,71	0,117	0,117	0,000	11,713	0,815	125	137,4	2,4394881	6	698261,42	4725139,21
	Комин № 3 на "Водогреен блок"	0,35	0,35	0,00	35,09	2,44	0,011	0,011	0,000	1,113	0,077	120	83,2	3	3,9	698267,37	4725136,31
	Комин № 4 на "Водогреен блок"	0,07	0,07	0,00	6,84	0,48	0,002	0,002	0,000	0,217	0,015	120	89,3	3	3,9	698259,31	4725059,5
2	"Топлофикация София" АД, ОЦ "Люлин"																
	Комин на "Водогреен блок"	5,60	5,60	0,00	56,03	2,15	0,178	0,178	0,000	1,777	0,068	120	61,97018221	3,9822435	5	684417,45	4735463,75
	Комин на "Парен котел № 1"	0,29	0,29	0,00	2,90	0,00	0,009	0,009	0,000	0,092	0,000	15	130,5	5,3430805	0,9	684403	4735436
	Комин на "Парен котел № 2"	0,13	0,13	0,00	1,32	0,00	0,004	0,004	0,000	0,042	0,000	15	160,4	5,098184	0,9	684399,59	4735449,74
	Комин на "Парен котел № 3"	0,38	0,38	0,00	3,91	0,00	0,012	0,012	0,000	0,124	0,000	25	120	4,5	1	684405	4735441
3	ТЕЦ "София"																
	Комин № 2 на "Енергиен блок"	5,24	5,24	0,00	524,03	21,11	0,166	0,166	0,000	16,617	0,669	126	241,4	3,0710912	6	690309,59	4732415,74
	Комин № 3 на "Енергиен и Водогреен блок"	0,46	0,46	0,00	46,06	8,37	0,015	0,015	0,000	1,461	0,265	120	113,1390625	3,175857	7,5	690268,57	4732269,36
4	ОЦ "Земляне"																
	Комин № 1 на "Водогреен блок"	0,65	0,65	0,00	62,74	7,35	0,021	0,021	0,000	1,989	0,233	120	91,65319297	2,184154	5,4	687145,59	4728551,25
	Комин № 2 на "Водогреен блок"	0,03	0,03	0,00	0,62	0,27	0,001	0,001	0,000	0,020	0,009	150	85,3	0,4287623	8	697200,78	4728606,49
	Комин на "Парен котел № 1"	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,000	0,000	0,000	0,039	0,000	15	159	5,2626514	0,8	687154,06	4728463,31
	Комин на "Парен котел № 3", 42.411270/23.170500	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	15	149	3,6519983	0,8	687154,06	4728463,31
5	"Би Ей Глас България" АД																
	Комин № 1 на "Ванна пеш"	1,80	1,72	0,00	61,59	44,27	0,057	0,055	0,000	1,953	1,404	35	400	15,729613	1,05	690562,18	4733460,14
	Комин на "Абразивно почистване на формови комплекти"	1,29	1,28	0,00	0,00	0,00	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	8	19	11,226093	0,64	693366	4733626
6	"ЕВРО СТИЛ ТРЕЙД" ООД																
	източник 1 - шредер	1,10	0,11	0,00	0,00	0,00	0,035	0,003	0,000	0,000	0,000	8	18	2,8045974	1,1	691829	4730191
	източник 2 - шредер	1,05	0,11	0,00	0,00	0,00	0,033	0,003	0,000	0,000	0,000	8	18	2,5237325	1,1	691851	4730175
	източник 1 - шредер батерии	0,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,011	0,001	0,000	0,000	0,000	8	32	0,0503153	1,1	691793	4731995
7	"ГудМилс България" ЕООД																
	Комин № 1 на "Силоз зърно: приемане,	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	48	18,1	13,805816	0,65	691616	4730784
	Комин № 2 на "Силоз зърно:	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	48	19,5	16,033044	0,65	691594	4730779
	Комин № 3 на "Силоз зърно:	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	48	19,5	16,115601	0,65	691619	4730778
	Комин № 4 на "Силоз зърно: транспорт	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	48	19,2	12,091112	0,65	691626	4730784
	Комин № 5 на "Силоз зърно: авто/ж.п.	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	48	18,8	11,42464	0,65	691623	4730790
	Комин № 6 на "Силоз зърно: транспорт	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	48	18,8	11,797046	0,65	691620	4730786
	Комин № 7 на "Силоз зърно:	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	48	19	10,614386	0,45	691649	4730766
	Комин № 8 на "Чистачно 1: почистване,	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	37	23	17,548558	0,7	691646	4730765
	Комин № 9 на "Чистачно 1: почистване	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	37	23,6	14,576029	0,7	691645	4730763
	Комин № 10 на "Чистачно 2:	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	37	23,6	16,743839	0,7	691642	4730762
	Комин № 11 на "Чистачно 2:	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	37	23,6	14,584659	0,7	691642	4730756
	Комин № 12 на "Чистачно 3:	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,018	0,018	0,000	0,000	0,000	37	23,6	17,340908	0,7	691639	4730753
	Комин № 13 на "Чистачно 3:	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	37	23,5	14,576605	0,7	691572	4730806
	Комин № 14 на "Млевно 1:	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	30	35	12,501235	0,6	691574	4730814
	Комин № 15 на "Млевно 1:	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	30	35,6	11,150029	0,6	691507	4730844
	Комин № 16 на "Млевно 1: Аспирация",	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	30	25,3	14,577509	0,7	691501	4730869



**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**  
Приложение № 5 на Приложение № 1 към Решение № 204 по Протокол № 32/22.04.2021г.

л.3 от всл.3

	Комин на "Пекарна № 3"	0,176	0,176		1,1212146	0,383726	0,0055809	0,0055809		0,0355535	0,0121679	15	75	5,5	0,5	683164	4729110	
15	Зебра АД																	
	Комин на "Смесителен участък"	0,1325279	0,1325279		0	0	0,0042024	0,0042024		0	0	10	8	5,7684369	0,4	693594	4743680	
16	Хенкел България Оперейшънс ЕООД																	
	Комин на "Инсталация за сушене"	0,164	0,164		0	0,17	0,0052004	0,0052004		0	0,0053862	12	82	6	0,8	689343,88	4740075,28	
	общо	51,34	49,01	0,00	1319,51	121,14												

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
**ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ**